


## Schemat blokowy podłączenia automatyki do oczyszczalni ścieków RotoSET 100-255



Dobór ilości żył i przekroju kabli połączeniowych pomiędzy szafą automatyki a puszką przyłączeniową:

- ① - przewód 5x2,5 mm<sup>2</sup> dla długości do 60m,
- ② - przewód 4x1,5 mm<sup>2</sup>,
- ③ - przewód 2x0,5 mm<sup>2</sup>,
- ④ - przewód 3x1,5 mm<sup>2</sup>,
- ⑤ - Uziemienie lgy 16mm<sup>2</sup>

UWAGA : Szczegółowa numeracja złączy przyłączeniowych Szafy Automatyki znajduje się w instrukcji szafy.