

Powiat Zduńskowolski  
ul. Złotnickiego 25  
98-220 Zduńska Wola

Zduńska Wola, dn. 13.03.2024 r.

IZ-I.272.4.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ekologiczny Powiat Zduńskowolski”

### **Aneks nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Działając na podstawie z art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu o następującym zakresie:

1. W rozdziale XVII. Termin związania ofertą – ust. 1 SWZ o brzmieniu:  
„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 19.03.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”  
otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 24.04.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
2. W rozdziale XVIII. Sposób i termin składania i otwarcia ofert – ust. 1 SWZ o brzmieniu:  
„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/powiat\\_zdunskowolski/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zdunskowolski/proceedings) w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 21.03.2024r. do godziny 10:00.”  
otrzymuje następujące brzmienie:  
„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/powiat\\_zdunskowolski/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zdunskowolski/proceedings) w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 26.03.2024r. do godziny 10:00..”
3. W rozdziale XVIII. Sposób i termin składania i otwarcia ofert – ust. 7 SWZ o brzmieniu:  
„7. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu 21.03.2024 r., o godzinie 10:30.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu 26.03.2024 r., o godzinie 10:30.”

4. W dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 7.1 do SWZ - Część I - w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym dotyczącym Części I zamówienia pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku - w Części Sanitarnej w rozdziale PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU w punkcie 8 wykreśla się następujące zapisy:

„Projektowana oczyszczalnia ścieków będzie działać automatycznie i z uwagi na prostotę procesów nie będzie wymagała stałej obsługi. Do okresowego dozoru oczyszczalni wystarczające jest zatrudnienie dwóch pracowników w niepełnym wymiarze (1/2 etatu). Zakres podstawowych obowiązków załogi dozoruującej to:

- Miesięczne:

- Obserwacja stopnia pokrycia złoża błoną biologiczną.
- Kontrola drożności czepaków przelewowych i rur dopływowych/odpływowych.
- Ocena ilości pływającego osadu nadmiernego w osadniku wtórnym, w przypadku stwierdzenia jego nadmiaru, opróżnianie go taborem asenizacyjnym lub przeniesienie do osadnika wstępnego
- Kontrola pracy pompy recyrkulacji

- Kwartalne:

- Kontrola połączeń i luzów na przekładni. W układach napędowych z łańcuchem kontrola i regulacja luzu łańcucha
- Kontrola stanu smaru w smarownicach automatycznych

- Roczne:

- Kontrola pracy i poprawności działania silnika oraz panelu kontrolnego,
- Wymiana smarownic automatycznych łożysk i łańcucha (jeśli występuje)

- Co 2 lata:

- Wymiana oleju w przekładni motoreduktora”.