

UUPWP

URZĄDZENIE URUCHAMIAJĄCE
PPWP - przycisk przeciwpożarowego wyłacznika prądu wyposażony w :
- sygnalizacja stanu dozoru - dioda czerwona
- sygnalizacja stanu zadziałania przycisku - dioda zielona
- wejście główne

USPWP

URZĄDZENIE SYGNALIZACYJNE
- sygnalizacja stanu zadziałania urządzenia - dioda zielona
- wejście główne

UWAGI:
- kolorem wyszarzonym, zaznaczono obiekty poza opracowaniem
- istniejące rozdzielnice na obiekcie należy zasilić z rozdzielnicy RG w pom. 58, budynek DPS
- w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach pn. Remont i modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rzetni nie przewiduje się projektu instalacji odgromowej i uziemienia



CEMPEL STUDIO
Andrzej Cempel - Projekty Kosztorysy,
63-400 Ostrów Wlkp.
ul. Powstania Styczniowego 4

Inwestor: Powiat Kępiński, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

Nazwa zadania: **Remont i modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rzetni**

Adres inwestycji: Rzetnia 87, gm. Kępno, działki nr 555/3 i 555/8, obręb 0013 Rzetnia, jednostka ewidencyjna 300803_5, Kępno-obszar wiejski

	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektant instalacji elektrycznych:	mgr inż. Wojciech Gąsiorek	Instalacje elektryczne	WKP/0392/ PWOE/12	
Sprawdzający instalacji elektrycznych:	mgr inż. Krzysztof Just	Instalacje elektryczne	WKP/0175 /POOE/09	
Opracował:	inż. Sebastian Drajer	Instalacje elektryczne	-	

Nazwa rysunku: Schemat blokowy zasilania

Numer rysunku: IE-01

Branża: elektryczna

Skala: -:-

Data: Grudzień 2023