Wymiana dwóch kotłów olejowych na jedne w istniejącej kotłowni w budynku Pałacu

Remont budynku agregatów,

Istniejąca linia kablowa zasilająca budynek pałacu

Istniejącą linię kablową zasilającą budynek DPS należy zmufować z istniejącą linią kablową zasilającą budynek pałacu

Istniejące złącze kablowo-pomiarowe

Nowo projektowana linia zasilania obiektów.

Nowo projektowana linia zasilania agregatu prądotwórczego + zasilanie obiektów

Nowo projektowana linia zasilania agregatu prądotwórczego

Projektowana linia kablowa zasilania fotowoltaiki

Instalacja PV - 49,5 kWp

Lokalizacja agregatu prądotwórczego 48kW

Projektowany kontenerowy agregat prądotwórczy 48kW/60kVA

Zbiornik ma gaz 6700dm3
95x585cm - 5 tankowań rocznie

USPWP
UUPWP
ZK-PWP
dla DPS

Istniejąca linia kablowa zasilający budynek DPS - kabel należy wycofać i wprowadzić do pomieszczenia rozdzielnicy RGnn

Pomieszczenie rozdzielnicy głównej, RGnn+SZR + bank energii

Szafka gazowa

Nowa kotłownia gazowa

Remontowany budynek domu pomocy społecznej

Br-RVI 553/9

555/3

555/8

Ł-ŁIV

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		ODGK.6640.1934.2023
Miejscowość, numer działki		Rzetnia, działka nr 555/3, 555/8
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	300803_5
	nazwa	Kępno - obszar wiejski
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0013
	nazwa	RZETNIA
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000 południk 18
	wysokości	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, stanowiących w granicach projektowanej inwestycji		brak służebności gruntowych
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		

BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH „PRYZMAT" Zbigniew Głowacki
63-600 Kępno, ul. Kościuszki 9/13
tel./fax 62 78 28 712, kom. 603 655 156
e-mail: pryzmat_geo@wp.pl

GEODETA mgr inż. Zbigniew Głowacki Uprawnienia 15765

Kępno dn. 03.11.2023r.

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	— — — — —
Godło mapy	6.152.20.22.2.3, 4.1

UWAGA: Nie wykluczа się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji wynika z zasobów bieżących lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji (Ustawa: Prawo geodezyjne i kartograficzne - z 17.05.1989 r. Dz.U. z 2021r., poz. 1990, t.j.)

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny poprzednio zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Wykonawca prac geodezyjnych: Biuro Usług Geodezyjnych „PRYZMAT" Zbigniew Głowacki.
Kierownik prac: Zbigniew Głowacki, uprawnienia nr 15765
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie: Starosta Kępiński.
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych: ODGK.6640.1934.2023
Protokołu weryfikacji nr 1 z dnia 03.11.2023

GEODETA mgr inż. Zbigniew Głowacki Uprawnienia 15765

CEMPEL STUDIO

Andrzej Cempel - Projekty Kosztorysy,
63-400 Ostrów Wlkp.
ul. Powstania Styczniowego 4

Inwestor:	Powiat Kępiński ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
Nazwa zadania:	**Remont i modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Rzetni**
Adres inwestycji:	Rzetnia 87, gm. Kępno działki nr 555/3 i 555/8, obręb 0013 Rzetnia, jednostka ewidencyjna 300803_5, Kępno-obszar wiejski

	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektant instalacji elektrycznych:	mgr inż. Wojciech Gąsiorek	Instalacje elektryczne	WKP/0392/ PWOE/12	
Sprawdzający instalacji elektrycznych:	mgr inż. Krzysztof Just	Instalacje elektryczne	WKP/0175 /POOE/09	
Opracował:	inż. Sebastian Drajer	Instalacje elektryczne	-	

Nazwa rysunku:	Plan zagospodarowania terenu		Numer rysunku: IE-PZT
Branża: elektryczna	Skala: 1:500	Data: Grudzień 2023	