

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na przebudowę budynku komunalnego w Ceradzu Kościelnym

Informuję, że do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.

1. Proszę o ujednoczenie opisu w zakresie stolarki między opisem technicznym (pkt.4.5) a zestawieniem stolarki (rys.22/A.) - aluminiowe czy drewniane ?

Odp. Stolarka jest częściowo drewniana (okna i drzwi w starej części), częściowo aluminiowa (okna i drzwi w nowej części). Opis i rysunek jest prawidłowy.

2. Proszę o załączenie rysunku zestawionego z wymiarami ściany kurtynowej z dyli szklanych.

Odp. Rysunek zestawieniowy ściany kurtynowej jest elementem projektu warsztatowego do wykonania przez Wykonawcę/Dostawcę konkretnego systemu ściany kurtynowej. Projekt warsztatowy należy uzgodnić z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

3. Prosimy o dołączenie specyfikacji wyposażenia stałego , ruchomego.

Odp. Opis wyposażenia stałego i ruchomego znajduje się w części projektu technicznego - w opisie technicznym pkt 11.2 i 11.3 oraz na rysunkach 18/A, 19/A, 20/A, 21/A.

/Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne/