

dot. postępowania **DZP.271.36.2019.KI:**

**Dostawa wraz z montażem 3 szt. zasilaczy awaryjnych
do węzłów dystrybucyjnych Miejskiej Sieci Szerokopasmowej**

**Treść zapytania skierowanego do Zamawiającego i wyjaśnienia udzielone w
dniu 17. czerwca 2019 r.:**

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zasilaczy UPS wyposażonych w dodatkową listwę zasilającą, która zapewni wymaganą ilość gniazd IEC?

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zaoferowania zasilaczy UPS wyposażonych w dodatkową listwę zasilającą, która zapewni wymaganą ilość gniazd IEC.

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Jacek Boruszka

STARSZY SPECJALISTA

17.06.2019 / *Iskra*

Katarzyna Iskra
