

Łączki, 20.09.2023r.

Zn.spr.:S.270.1.3.2023

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Lesko, Łączki 8, 38-600 Lesko**

działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 2 oraz ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm.), wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Wymiana kotłów w budynkach Nadleśnictwa Lesko**Zapytanie 1:**

Dzień dobry, Proszę o uszczegółowienie rozwiązań technicznych do zadania związanego z wymianą kotłów:

1. Proszę o dane techniczne charakterystyczne dla bufora
2. Proszę o udostępnienie schematu technologicznego kotłowni (w szczególności dla kotłowni w biurówcu Nadleśnictwa)
3. Proszę o uszczegółowienie sposobu sterowania (zaproponowany sterownik SALUS Facelift 901FLR nie jest regulatorem pogodowym)
4. Proszę o potwierdzenie że bufory 1000dm³, 800dm³ i 2000dm³ fizycznie zmieszczą się w kotłowniach oraz że jest możliwe wprowadzenie takich dużych buforów do kotłowni.
5. Proszę o udostępnienie rzutów kotłowni z rozmieszczeniem urządzeń.



- 1 -

Wyjaśnienia:

Ad.1.1

Bufor 800dm³ - max h - 179 cm, max średnica bez izolacji 790 mm, max średnica z izolacją 990mm

Bufor 1000dm³ – max h - 205 cm , max średnica bez izolacji 790 mm, max średnica z izolacją 990mm

Bufor 2000dm³ – max h - 247 cm, max średnica bez izolacji 1200mm, max średnica z izolacją 1360mm.

Ad.1.2.

Zamawiający nie posiada schematów technologicznych kotłowni.

Ad.1.3.

Brak zastosowania sterowników pogodowych. Zaproponowane sterowniki typu SALUS Facelift 901FLRF są sterownikami temperatury wewnętrznej. W ogólnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w punkcie nr 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 , omyłkowo zawarto zapis: *Instalacja c.o. wyposażona w sterowanie pogodowe.*

Ad.1.4.

Zamawiający potwierdza, że jest możliwość wprowadzenia w/w buforów do kotłowni oraz, że zmieszczą się one w kotłowniach.

Ad.1.5.

Zamawiający nie posiada rzutów kotłowni z rozmieszczeniem urządzeń.

Zapytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie czy tylko w części nr 4 ma być kocioł na zgazowane drewno a w pozostałych częściach zwykle, dolnego spalania.



Wyjaśnienia:

W odpowiedzi na zadane pytanie potwierdzam, iż kocioł w budynku Nadleśnictwa jest kotłem na zgazowanie drewna, w pozostałych trzech lokalizacjach tj. Średnie Wielkie, Szczawne i Uherce są kotłami zasypowymi dolnego spalania zgazowujące drewno.

Zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

**Nadleśniczy
Nadleśnictwa Lesko**

z up. Janusz Bobik
Zastępca Nadleśniczego
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Platforma zakupowa.
2. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania.
3. a/a

