



Zintegrowane Inwestycje Terytorialne metropolii warszawskiej



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego 3 marca 2022 roku

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. „Przebudowa drogi nr 180649W - ulicy Zakopiańskiej w Legionowie”

Pytanie 1:

Zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową, nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego to KR2 o łącznej grubości 8 cm. Pozycje przedmiarowe podają grubość 10 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego łącznej grubości 10cm zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 2:

W dokumentacji nawierzchnia bitumiczna to 1.874,11 m², natomiast w przedmiarze wskazana ilość 1.427,53 m². Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w ilościach podbudów i nawierzchni

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego łącznej powierzchni 1427,53m² zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 3:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarami a dokumentacją dla pozostałych konstrukcji: chodników, zjazdów, stanowisk postojowych, ciągów pieszo-rowerowych

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć wykonanie konstrukcji chodników, zjazdów, stanowisk postojowych i ciągów pieszo-rowerowych zgodnie z przedmiarem.

Zamawiający wyjaśnia, że wobec zamieszczonych w pliku „Branża drogowa” rysunków oznaczonych jako PS2021 oraz PS.2.1, które stanowią rozwiązania zamiennie w zakresie przebudowy 2 skrzyżowań w stosunku do opracowanego w 2019 roku projektu zagospodarowania terenu (Rys.3_PZT), do wyceny należy przyjąć wartości podane w przedmiarze robót.

Prosimy o uwzględnienie powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej.