

Lipusz, 17.07.2024 r.

RG.271.2.2024

Dotyczy postępowania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gostomko

W odpowiedzi na pytania wykonawców do treści SWZ poniżej przedstawiam zadane pytania wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1.

Proszę o informację czy konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej z kruszywa składa się z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm? Jeżeli tak to Proszę o podanie ilości kruszywa w m2 ponieważ nie uwzględniono tego w przedmiarze robót.

Ad. 1

Zgodnie z SWZ pkt. V. Opis przedmiotu zamówienia, oraz dokumentacją projektową pkt.5 Parametry techniczne i przeznaczenie, należy wykonać:

W pasie drogi gminnej zaplanowano przebudowę odcinka drogi gminnej - o nawierzchni z kruszywa na drogę o nawierzchni z płyt betonowych typu YOMB na długości 432 m.b. oraz na **drogę z kruszywa łamanego na długości 67,50 m.b.**

Szerokość jezdni z kruszywa: **4,00 m.b.**

Dla kategorii ruchu KR1, na podłożu G1 przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni drogi gminnej z kruszywa:

- 10 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

Zgodnie z SWZ

Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszcza się przedmiary robót, lecz jedynie tylko i wyłącznie jako materiał informacyjny (pomocniczy) niebędący załącznikiem do SWZ i nie będący dokumentem obowiązującym w niniejszym postępowaniu. Wykonawca może z niego skorzystać na zasadzie dobrowolności i na własną odpowiedzialność

Wójt Gminy Lipusz
Mirosław Ebertowski
(dokument podpisany elektronicznie)