

LEGENDA

- Instalacja wody zimnej–zasilanie zbiornika podziemnego
- Instalacja wody zimnej–pobór wody ze zbiornika podziemnego
- Istniejąca instalacja wody zimnej

ZOW – Zawór odcinający kulowy (pełny przelot)
ZR – Przepustnica międzykołnierzowa z dźwignią ręczną z żeliwa szarego z zapadką z napędem elektrycznym
EAW – Zawór antyskażeniowy typ EA
FSW – Filtr mechaniczny
ŁA – Łącznik amortyzacyjny
KSZZW– Kosz ssawny ze stali szlachetnej
ZPW – Zawór Pływakowy

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Niniejszy rysunek nie może być przerysowywany, uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: Instytut OZE Sp. z o.o.

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary i ilości należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

Uwagi:
Przewód przelewu awaryjnego połączyć z przewodem spustu ze zbiornika, za przepustnica odcinająca.

Nr rew.	Data	Opis zmian
0	02-2020	Wydanie pierwotne rysunku.

Inwestor:
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY
UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA

Biuro projektowe:
Instytut OZE Sp. z o. o. ul. Skrajna 41A, 25-650 Kielce

Inwestycja (Projekt nr B2905):
BUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY I PORADNIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH ORAZ ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO W KIELACACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA WODĘ JAKO REZERWOWEGO ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W WODĘ ORAZ BUDOWĄ FUNDAMENTÓW DLA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO JAKO REZERWOWEGO ŹRÓDŁO ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Imię i nazwisko	Branża, nr upr.	Podpis
Zespół projektowy:		
Projektant: mgr inż. Piotr Rutowicz	inst-sanit SWK/0271/PBS/15	
Projektant: mgr inż.Radosław Orłowski	inst-sanit	

Nazwa rysunku:
SCHEMAT ROZŁADOWANIA I ZAŁADOWANIA ZBIORNIKA PODZIEMNEGO- BUDOWA ZBIORNIKA NA WODĘ JAKO REZERWOWEGO ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W WODĘ

Stadium:	Branża:	Nr rysunku:
Projekt budowlany	Sanitarna	PB-S-002Z
		stadium-branza-numer_rewizja

Skala:	Data:	Format:	Str:
-	02-2020	297x750	