

WT.RIK.613.2.201.2020.MS

Kielce, dn. 11.08.2020 r.

**Świątokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy  
SPZOZ**

**26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5**

**Pełnomocnik: Mieczysław Barszcz  
Instytut OZE sp. z o.o.**

**25-650 Kielce, ul. Skrajna 41 A**

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach uzgadnia projekt budowlany zewnętrznej instalacji wodociągowej do istniejącego budynku szpitalnego na działce nr ewid. 60/25 przy ulicy Kusocińskiego 59 w Kielcach, pod następującymi warunkami:

1. Przed rozpoczęciem prac inwestor jest zobowiązany do wystąpienia do Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach z wnioskiem o zajęcie i odtworzenie pasa drogowego w celu uzyskania stosownej decyzji.
2. Zachować odległość pomiędzy przyłączem wody i istniejącym kanałem deszczowym – w świetle minimum 40 cm przy przewiercie i minimum 20 cm przy zastosowaniu technologii wykopu otwartego.
3. Ponieważ odległość między projektowanym przyłączem a istniejącym kanałem deszczowym wynosi poniżej 1 m, należy przed rozpoczęciem prac metodą bezwykopową oraz po ich zakończeniu dokonać inspekcji TV w miejscu skrzyżowania ww. urządzeń. Raport z inspekcji, potwierdzający brak uszkodzeń kanału dostarczyć do MZD w Kielcach.
4. W razie stwierdzenia uszkodzeń kanału deszczowego Inwestor jest zobowiązany do jego naprawy na koszt własny, w terminie bezzwłocznym, zgodnie z zaleceniami MZD w Kielcach.
5. Uzgodnienie ważne jest trzy lata.

**P.O. DYREKTORA**  
*mgr inż. Grzegorz Staszewski*