



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

1929-2019

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce dn.2020-08-31

TT/2020/1691

TT-U/MS

Instytut OZE Sp.z o.o.

ul. Skrajna 41A

25-650 Kielce

Inwestor:

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy
ul. Spacerowa 5
26-026 Morawica

"Wodociągi Kieleckie" Spółka z o.o. uzgadnia projekt budowlany instalacji wodociągowej dla potrzeb projektowanego budynku szpitalnego na działce nr 60/27 oraz istniejącego budynku szpitalnego (przychodni) na działce nr 60/25 przy ul. Kusocińskiego 59 w Kielcach, pod następującymi uwagami:

1. Przed zgłoszeniem przystąpienia do robót należy dostarczyć do Działu Technicznego "Wodociągów Kieleckich" oryginał oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane związane z realizacją instalacji wodociągowej.
Przedmiotowe oświadczenie jest wymagane zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane art.32 ust.4 pkt 2 (wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl).
2. Uprawniony wykonawca przed rozpoczęciem prac montażowych obowiązany jest złożyć w "Wodociągach Kieleckich" "zgłoszenie przystąpienia do robót".
3. Unieruchomienie istniejącego przyłącza do budynku szpitalnego (przychodni) na działce nr 60/25 oraz demontaż wodomierza głównego DN 40mm zamontowanego w budynku należy wykonać w porozumieniu i uzgodnieniu z przedstawicielami Wydziału Kontroli Podłączeń i Montażu Wodomierzy "Wodociągów Kieleckich" tel.41-36-53-145; -147.
Do Spółki należy złożyć zlecenie unieruchomienia zlecenie unieruchomienia przyłącza wodociągowego. Druk zlecenia dostępny jest na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl
4. Rozliczanie za pobór wody i odprowadzane ścieki z przedmiotowej zabudowy będzie się odbywać na podstawie wskazań wodomierza głównego DN 80/2.5mm zamontowanego w komorze wodomierzowej pomiędzy Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy a „Wodociągami Kieleckimi”.
Z chwilą wykonania podłączenia wodociągowego do przedmiotowych budynków należy zweryfikować istniejącą umowę

5. Wykonane uzbrojenie przed zasypaniem wykopów podlega przeglądowi technicznemu dokonywanemu przez służby "Wodociągów Kieleckich".
Po zakończeniu robót montażowych należy w Biurze Obsługi Klienta "Wodociągów Kieleckich" spisać "Protokół". Do "Protokołu .." należy załączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą uzbrojenia.
6. Niniejsze uzgodnienie jest aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury istniejącej w dacie wydania uzgodnienia, jednak nie dłużej niż 3 lata od daty wydania.

DYREKTOR
ds. Techniczne
mgr inż. Danuta Bryniewska