

Bielsko-Biała dn. 09.03.2020r.

DZP.271.5.2020-...f...

dotyczy: przetargu nieograniczonego na adaptację i wyposażenie pomieszczeń dwóch serwerowni w ramach projektu „Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed” prowadzonego w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku – Białej (znak sprawy: ZDT-ZP.271.5.2020)

Uprzejmie informujemy, iż do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie do SIWZ o treści :

1. Dotyczy zapisów dla urządzenia brzegowego klasy UTM (Unified Threat Management), informacje ogólne, „ochrona przed zagrożeniami typu APT” [sandbox]. Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie realizujące funkcję Sandbox w chmurze?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza również tego typu rozwiązanie.

2. Dotyczy zapisów dla urządzenia brzegowego klasy UTM (Unified Threat Management), instalacja i uruchomienie, „Projekt musi obejmować minimum:

1) analizę istniejących rozwiązań brzegowych w Starostwie oraz Jednostkach organizacyjnych;”.

Czy Zamawiający miał na myśli rozwiązania brzegowe funkcjonujące w jego infrastrukturze IT?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający koryguje błąd w zapisie i wyjaśnia, że rozwiązanie brzegowe dotyczy wyłącznie infrastruktury IT w jednostce Zamawiającego.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA
ds. Techniczno-Administracyjnych
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
mgr inż. *Grzegorz Kubica*