

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i dane należy sprawdzić na budowie.
2. Rysunki należy rozpatrywać razem z opisem technicznym.
3. Zapewnić dostęp serwisowe i montażowe do urządzeń, a w szczególności do wodomierzy i filtrów klimatyzatorów.
4. Wszystkie rozbieżności należy wyjaśnić z projektantem.
5. Przy podłączeniach puszek rozprężnych stosować kanały elastyczne izolowane typu Flex. Nie stosować kanałów elastycznych dłuższych niż 2m.
6. Ewentualne wody kondensacyjne skłusować z projektantem.

7. Przesuwając jednostkę klimatyzacyjną należy odpowiednio zmodernizować i porównie podłączyć do niej:
 - instalację czynnika chłodniczego
 - instalację skroplin, zachowując odpowiedni spadek w kierunku pionu
 - instalację elektryczną
 - instalację sterowniczą

LEGENDA:

- INSTALACJE I ELEMENTY ISTNIAJĄCE;
- NOWE INSTALACJE I ELEMENTY WRYŚLOWANO KOLOREM
- INSTALACJA SKROPLIN
- KIERUNEK SPADKU

<div><div>mezon</div><div>KLIMA</div></div> <div>MEZON KLIMA Sp. z o.o. ul. Poludniowa 3 62-084 Pleszka k/Poznań tel. (61) 610 11 11</div>		INWESTOR: WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI Sp. z o.o. ul. 28 CZERWICA 1966; NR 406; POZNAŃ		ZAKŁAD: BUDYNEK BIUROWY SEG. "B"		DATA: SIERPIEŃ 2021r.	
STRONA: ARANŻACJA WNIETRZNA POTRZEBY WYDZIAŁU GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ U.M.P.		BRANŻA: SANITARNIA		SKALA: 1:100		WPRZESŁA: 04	
PRZEMIAN: RZUT 4 PIĘTRA - SKROPLINY		AUTORYST: MGR INŻ. MARIA ŚNIEGOCKA upr. WKP0178PWC5/18					

