

Data wygenerowania Raportu:	2023-06-02 08:10
Zamawiający:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
Numer postępowania:	PZ/12/2023
Typ postępowania:	OTWARTE, ZAPYTANIE (SZABLON:Przetarg)
Organizator postępowania:	Anna Jasińska
Data wystawienia postępowania:	2023-04-28 10:39:43
Data rozpoczęcia postępowania:	2023-04-28 10:39:00
Data otwarcia ofert:	2023-05-16 09:05:00
Data zakończenia zbierania ofert:	2023-05-16 09:00:00
Data zakończenia postępowania:	
Data unieważnienia	
Liczba zaproszonych dostawców (wykonawców) / ofert w	0 / 8
NAZWA POSTĘPOWANIA: ID 760007: PZ/12/2023 „Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku przy ul. Rybnickiej 47 w Gliwicach”	
Pełna dokumentacja w wersji elektronicznej z postępowania znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/760007	

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 150 000,00 zł netto/184 500,00 zł brutto

ETAP 1							Thermbud Sp. z o.o.			Energy Heat Technology Investment			PS Instalacje S.C.			FU Arek Arkadiusz Wielosz			HER-KLIMA			AIR ENGINEERING SP. Z O.O.			KLIMKOL Zbigniew Kolonko			CLIMAZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		
Lp.	Przedmiot postępowania - ON ID (etap 1)	Ilość	Jednostka miary	Jednostkowa cena szacowana	Sumaryczna cena szacowana	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta	Cena jednostkowa netto	Wartość pozycji netto	Waluta
1	„Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku przy ul. Rybnickiej 47 w Gliwicach”	1,00	dostawa	-	-	PLN	142000	142 000,00	PLN	160000	160 000,00	PLN	117500	117 500,00	PLN	155298	155 298,00	PLN	204900	204 900,00	PLN	178700	178 700,00	PLN	145219,1	145 219,10	PLN	134185,2	134 185,20	PLN
Razem (netto):								142 000,00	PLN		160 000,00	PLN		117 500,00	PLN		155 298,00	PLN		204 900,00	PLN		178 700,00	PLN		145 219,10	PLN		134 185,20	PLN
Data złożenia oferty (edycji oferty):							2023-05-11 15:04:44 (2023-05-11 15:04:45)			2023-05-11 15:27:33			2023-05-12 08:41:50 (2023-05-12 08:41:51)			2023-05-15 22:17:41			2023-05-16 07:39:30 (2023-05-16 07:39:31)			2023-05-16 08:10:49 (2023-05-16 08:10:50)			2023-05-16 08:55:27 (2023-05-16 08:55:48)					
Data odszyfrowania oferty:																														
Uwagi kupca do oferty:										Zamawiający na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2) „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach” dokonał poprawienia omyłki rachunkowej w zakresie łącznej ceny netto oraz łącznej ceny brutto.						Zamawiający na podstawie § 39 ust. 2 pkt 2) „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach” dokonał poprawienia omyłki rachunkowej w zakresie łącznej ceny netto oraz łącznej ceny brutto.									Zamawiający na podstawie § 39 ust. 2 pkt 1) i 2) „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach” dokonał poprawienia omyłki rachunkowej w zakresie łącznej ceny netto, łącznej ceny brutto oraz omyłki pisarskiej.					
										Oferta odrzucona: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie § 40 ust. 1 pkt 1 „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach”, ponieważ oferta nie odpowiada treści Materiałów Przetargowych. Uzasadnienie: 1) Multisplit 1-3 - Zamawiający wymagał SEER ≥ 7,1, Wykonawca zaproponował SEER – 7,0; Zamawiający wymagał poziom ciśnienia akustycznego na najniższym biegu (chłodzenie ≤25dB), Wykonawca zaproponował 26dB (jednostkazew); 2) Multisplit 1-2 - Zamawiający wymagał SEER ≥ 7,2 - Wykonawca zaproponował SEER – 6,8; 3) Split - Zamawiający wymagał max poziom ciśnienia akustycznego w trybie chłodzenia ≤ 52 dB - Wykonawca zaproponował 54dB. Ponadto Wykonawca nie dołączył kart katalogowych agregatów zewnętrznych multi split.			Oferta odrzucona: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie § 40 ust. 1 pkt 1 „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach”, ponieważ oferta nie odpowiada treści Materiałów Przetargowych. Uzasadnienie: Klimatyzacja Split jednostkazew. - Zamawiający wymagał zakres temperaturyzew. prac w trybie chłodzenia ≥+50, Wykonawca zaproponował +43.			Oferta odrzucona: Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie § 40 ust. 1 pkt 1 „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach”, ponieważ oferta nie odpowiada treści Materiałów Przetargowych. Uzasadnienie: 1) SPLIT - Zamawiający wymagał min pobór mocy elektrycznej w trybie chłodzenia ≤1000W Wykonawca zaproponował 1213 W (jednostkazew.); Zamawiający wymagał SEER ≥ 7,0 oferent zaproponował 6,1 (jednostkazew.); Zamawiający wymagał klasa wydajności energetycznej w trybie chłodzenia A+++ oferent zaproponował A++ (jednostkazew.); Zamawiający wymagał max poziom ciśnienia akustycznego w trybie chłodzenia ≤ 52 dB oferent zaproponował 56 dB (jednostkazew.); 2) Multisplit 1-3 - Zamawiający wymagał SEER ≥ 7,1 Wykonawca zaproponował 7,0 (jednostkazew.); 3) Multisplit 1-2 - Zamawiający wymagał max poziom ciśnienia akustycznego w trybie chłodzenia ≤ 54 dB, Wykonawca zaproponował 56 dB (jednostkazew.); Zamawiający wymagał zakres temperatur prac w trybie grzania ≤ -22°C, Wykonawca zaproponował -25°C (jednostkazew.); 4) Split dla serwerowni - Zamawiający wymagał nominalny pobór mocy elektrycznej w trybie chłodzenia ≤ 1350 W, Wykonawca zaproponował 1550 W (jednostkazew.); Zamawiający wymagał przepływ powietrza jednostki wewnętrznej ≥ 1200m3/h, Wykonawca zaproponował 850 m3/h.														

Kryteria Oceny i Wyboru Ofert/Dostawców (Wykonawców) ETAP 1																			
Lp.	Nazwa kryterium:	Preferencje:	Waga kryterium:	Thermbud Sp. z o.o.	Ocena	Energy Heat Technology Investment	Ocena	PS Instalacje S.C.	Ocena	FU Arek Arkadiusz Wielosz	Ocena	HER-KLIMA	Ocena	AIR ENGINEERING SP. Z O.O.	Ocena	KLIMKOL Zbigniew Kolonko	Ocena	CLIMAZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Ocena
1	Wartość oferty	Wartość oferty	100,00 %	142 000,00 PLN	94,5	160 000,00 PLN	83,87	117 500,01 PLN	0	155 298,00 PLN	0	204 899,99 PLN	65,49	178 700,00 PLN	0	145 219,10 PLN	92,4	134 185,18 PLN	100
2	Warunki płatności	przelew 30 dni, proszę potwierdzić	-	Potwierdzam		Potwierdzam		TAK		tak		Potwierdzam		tak		Potwierdzam		tak	
3	Koszt dostawy	Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić	-	Potwierdzam		Potwierdzam		TAK		tak		Potwierdzam		tak		Potwierdzam		tak	
Łączna ocena ważona:				94,50		83,87		0,00		0,00		65,49		0,00		92,40		100,00	

Wybór Dostawcy/Wykonawcy ETAP 1	
Wybrano Dostawcę/Wykonawcę:	Climazone Sp. z o.o.
Uzasadnienie:	Oferta została wybrana ze względu na najkorzystniejszą cenę oraz spełnienie warunków zawartych w Materiałach Przetargowych.