

ZBROJENIE GÓRNE

SKALA 1:50

PRZEKRÓJ 1–1

SKALA 1:25





PRZEKRÓJ 2–2

SKALA 1:25





PRZEKRÓJ a–a

SKALA 1:25



detal A

przykładowe połączenie ściany porterowej z trzpieniem żelbetowym 1:25



CEGŁA PEŁNA

ŚCIANKI DZIAŁOWE

BETON KOMÓRKOWY

ŻELBET

UWAGI:

BETON C-20/25 (B25) W6
PODBETON C-12/15 (B15)
STAL A - IIIN (B500B/BSt500S)
OTULINA 5 cm -fundamenty
OTULINA 3 cm
PODANA OTULINA DOTYCZY ZBROJENIA GŁÓWNEGO

±0.00m=55.60m n.p.m.

UWAGI:

- **SIATKA PODSTAWOWA Z PRĘTÓW Ø12 CO 20cm**
- **ZBROJENIE PODSTAWOWE W OTWORACH WYCIĄĆ**
- **OTWORÓW MNIEJSZYCH NIŻ Ø25 (25x25) NIE TRZEBA DOZBRAJAĆ**
- **PRĘTY DOZBRAJAJĄCE, KTÓRE "WCHODZĄ" W OTWÓR PRZESUNĄĆ DO KRAWĘDZI OTWORU**

OTULINA PRĘTÓW DOLNYCH RÓWNOLEGŁYCH DO OSI LITEROWYCH: 3,0CM
OTULINA PRĘTÓW DOLNYCH PROSTOPADŁYCH DO OSI LITEROWYCH: 4,2CM
OTULINA PRĘTÓW GÓRNYCH RÓWNOLEGŁYCH DO OSI LITEROWYCH: 4,2CM
OTULINA PRĘTÓW GÓRNYCH PROSTOPADŁYCH DO OSI LITEROWYCH: 3,0CM
PODANA OTULINA DOTYCZY ZBROJENIA GŁÓWNEGO

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A–IIIN ø6	ø10	ø12
7.1	1	ø12 A–IIIN	1172	137			1605.64
	2	ø12 A–IIIN	1200	144			1728
	3	ø12 A–IIIN	276	72			198.72
	4	ø10 A–IIIN	157	748		1174.36	
	5	ø12 A–IIIN	230	16			36.8
	6	ø6 A–IIIN	198	241	477.18		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					477.18	1174.36	3569.16
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.617	0.888
MASA [kg]					105.93	724.58	3169.41
MASA OGÓŁEM [kg]						3999.92	
WYKONAĆ: x 1						3999.92	

UWAGA:
LOKALIZACJA WYTYKÓW I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH WG RYS. K–01 "RZUT FUNDAMENTÓW"

IZOLACJA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ WG RYS. K–01 "RZUT FUNDAMENTÓW"

UWAGA:

1. WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI OBIEKTU NA ETAPIE WYKONAWSTWA POWINNY BYĆ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI.
2. NIE WOLNO BRAĆ WYMIARU BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE. W WYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB RÓŻNIC MIĘDZY WYMIARAMI NA RYSUNKU, A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJĘ DO BIURA PROJEKTOWEGO.

SZCZEGÓŁ ZAKOŃCZENIA MUROWANEJ SKALA 1:20 ŚCIANY NIENOŚNEJ POD STROPEM



POZYCJE KONSTRUKCYJNE
POZ.1 WIĘŹBA
POZ.2 STROPY I WYLEWKI
POZ.3 PODCIĄGI
POZ.4 SŁUPY I TRZPIENIE
POZ.5 WIENCE
POZ.6 ŚCIANY
POZ.7 FUNDAMENTY
POZ.8 SCHODY

obiekt, adres, tytuł:
Projekt budynku szatniowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, po wcześniejszej rozbiórce istniejącego budynku szatniowego, na działce nr 1179 w miejscowości Białośliwie

inwestor:
Gmina Białośliwie
ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie

biuro:
BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE KONSTRUKCJE
Krzysztof Klimek, Pl. Wolności 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124

projektował / opracował:		nr uprawnień:	podpis:
projektant główny:	mgr inż. Krzysztof Klimek	WKP/0049/POOK/13	
konstrukcja:	mgr inż. Krzysztof Klimek	WKP/0049/POOK/13	
konstrukcja sprawdził:	mgr inż. Marcin Olejniczak	WKP/0057/PWOK/13	
architektura:	mgr inż. arch. Krzysztof Kaczmarek	OKK/UpB/27/2005	

nazwa rysunku:
RZUT ZBROJENIA GÓRNEGO PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

branża:	fazal:	skala:	data:	nr rys.:
ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA	PT	1:50	02.2022	K-12