

Gmina Człuchów
ul. Szczecińska 33
77-300 Człuchów
NIP 8431537401

Człuchów, dnia 30.01.2024 roku

IN.271.1.2024

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Dąbki.

Na podstawie art. 284 ust 2. ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z póź. zm.), udzielam wyjaśnień zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytanie z dnia 30.01.2024 roku.

1. Zamawiający w specyfikacji warunków zamówienia, w przedmiarze robót w zakresie budowy studni betonowych wskazuje ilość do wybudowania studni w liczbie 3 szt. Z projektu zagospodarowania terenu jak i z profilu sieci kanalizacji sanitarnej wynika, że należy wybudować 4 studnie betonowe. Ile studni betonowych Zamawiający przewiduje do wybudowania w niniejszym postępowaniu?. Prosimy o wskazanie oznaczeń literowych i liczbowych studni betonowych do wybudowania

Odpowiedź na pytanie:

1. Zamawiający przewiduje do wybudowania 3 studnie betonowe (K2, K3, K4). Studnia K1 jest studnią istniejącą (Projekt budowlany pkt. 6 „Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje włączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej w działce nr 434 do istniejącej studni o rzędnych 157,47/155,42 m npm”).

Powyższe wyjaśnienia zostaną przekazane Wykonawcom. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czluchow>


KIEROWNIK REFERATU
Bogusław Lipski