

Bydgoszcz, 24.08.2023 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonanie przeglądu kanałów spalinowych i kanałów wentylacyjnych w kotłowniach lokalnych oraz kanałów wentylacyjnych w obiektach zarządzanych przez KPEC Bydgoszcz, PP/62//2023

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 22.08.2023 r. do ww. postępowania wpłynęło pytanie. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:

Przetarg na Wykonanie przeglądu kanałów spalinowych i kanałów wentylacyjnych w kotłowniach lokalnych oraz kanałów wentylacyjnych w obiektach zarządzanych przez KPEC Bydgoszcz - dotyczy przewodów spalinowych i wentylacyjnych, a w szczegółowym opisie prosicie Państwo o podanie ceny za czyszczenie przewodów dymowych, poza tym w Nakle przy ul. Rudki napisaliście Państwo, że trzeba usunąć pyły z czopucha (nie występują w spalinach gazowych) - stąd moje pytanie, czy w Waszych zasobach są jednak przewody dymowe opalane paliwem stałym, czy wkradł się błąd i pisząc dymowe, macie Państwo na myśli spalinowe od kotłów gazowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

W Zakładzie Z-3 Nakło nad Notecią występują również kanały dymowe, kotły nr 3, 4, 5 o których mowa w załączniku nr 6 do SWZ (rząd 4 tabeli dla Zakładu nr 3) są kotłami opalanymi paliwem stałym.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marek Estkowski