

**Informacja o wpłynięciu pytań do zapytania ofertowego
na sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego wraz z projektami
branżowymi planowanej Apteki Szpitalnej
w pomieszczeniach Pawilonu „C” ZZOZ w Wadowicach**

W związku z wpłynięciem pytań do zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) na sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego wraz z projektami branżowymi planowanej Apteki Szpitalnej w pomieszczeniach Pawilonu „C” ZZOZ w Wadowicach, znak: 18/RC/ZP/ZZOZ/2019, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1: W Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia jest już załączony projekt techniczny apteki. Czy należy go traktować jako wstępne opracowanie i na jego podstawie opracować projekt budowlany i wykonawczy?

Odpowiedź: Tak, zamieszczony projekt można przyjąć za wstępne opracowanie do dalszych prac.

W obecnej chwili są zgłoszone do tego projektu trzy poprawki które należy uzgodnić i uwzględnić:

1. Sprawdzić możliwość umieszczenia sterylizatora na podłoża maściowe gdzieś w kącie pom. Nr 2 np. pomiędzy lub w zamian za mebel nr 4 przy lodówce nr 5
2. Sprawdzić możliwość zamiany drzwi do pom. nr 4 na przesuwne.
3. Sprawdzić możliwość połączenia pom. nr 7 z korytarzem (pom. nr 19) poprzez usunięcie ściany przykorytarzowej i drzwi, kosztem przesunięcia szafki nr 4 do rogu pom. Przy stanowisku przyjmowania leków. Chodzi o wygospodarowanie lepszej powierzchni manewrowej dla przemieszczających się wózków z towarem do magazynów. Możliwość wprowadzenia w/w zmian należy uprzednio uzgodnić z rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych.

Ostateczne rozwiązania w tym zakresie należą do projektanta po uzgodnieniu możliwości technicznych i w porozumieniu z zamawiającym

Pytanie nr 2: Czy dla danego tematu była opracowana ekspertyza konstrukcyjna budynku?

Odpowiedź: Nie przewiduje się zwiększenia obciążeń budynku w stosunku do istniejącego stanu. Nie przewiduje się ingerencji w żadne elementy konstrukcyjne budynku.

Pytanie nr 3: Zgodnie z opisem przedmiotu nie jest wymagane opracowanie ekspertyzy przeciwpożarowej. Czy wyrażacie Państwo zgodę na wydzielenie pomieszczeń apteki jako odrębnej strefy pożarowej? A co za tym idzie na zamontowanie wszystkich drzwi na granicy strefy jako drzwi o odporności pożarowej EI60?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza taką możliwość. Należy jednak rozważyć, czy nie wziąć pod uwagę rozwiązania, które strefą pożarową obejmowałoby poziom parteru do pomieszczeń wind.

Pytanie nr 4: Gdzie Inwestor przewiduje pomieszczenie na centrale wentylacyjną?

Odpowiedź: Sugerowane jest umiejscowienie centrali wentylacyjnej w podcieniu pod przewiązką pomiędzy pawilonem C a pawilonem „E”. Wymagane jest, aby system wentylacji umożliwiał utrzymanie temperatury nie wyższej niż 25 st C.

Decyzja ostateczna o jej usytuowaniu należy jednak do projektanta, uzależniona jest od możliwości technicznych i ostatecznych uzgodnień.

Pytanie nr 5: Czy zapewniacie Państwo pokrycie zapotrzebowania w media (prąd, c.o., c.went) dla planowanej inwestycji?

Odpowiedź: Tak. Należy jednak zaprojektować połączenie instalacji wod-kan z istniejącą siecią budynku.

Pytanie nr 6: Czy w zakres opracowania wchodzi przebudowa źródeł zasilania?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 7: Budynek C wyposażony jest już w instalację sygnalizacji pożaru. Czy zakres opracowania nie powinien obejmować również tej instalacji?

Odpowiedź: Nie wymaga.

Pytanie nr 8: Czy należy zaprojektować instalację kontroli dostępu?

Odpowiedź: Nie wymagana.

Pytanie nr 9: Apteka będzie na poziomie parteru. Czy nie należałoby zaprojektować instalacji sygnalizacji włamania?

Odpowiedź: Jest wymagana sygnalizacja włamania.

Dodatkowo w pomieszczeniu nr 2 wymagany jest system antywłamaniowy klasy RC-3. (okna, drzwi).

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>. **Zmianie ulega termin składani ofert do dnia 04.06.2019r. do godziny 11.30.** Otwarcie złożonych ofert nastąpi w **dniu 04.06.2019 r. godz. 12.00**

*Dyrektor
Zespołu Zakładów w Wadowicach*

Beata Szafraniec

Otrzymują:
<https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>
x Wykonawcy (e-mail):
1 x a/a.