



GMINA PRYZSTAJŃ

42-141 Przystajń, ul. Częstochowska 5
tel. 34 3191153, 3191154, fax. 34 3191732

e-mail: wodociag@gminaprzystajn.pl
www.gminaprzystajn.pl

Przystajń, dnia 28.10.2019 r.

ZWI.6342.31.2019

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
mgr inż. Andrzej Matusiak,
42-160 Krzepice, ul. Nowokrzepice 15

dot. warunków technicznych rozbudowy sieci wodociągowej dla zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej od miejscowości Stany w kierunku miejscowości Ługi-Radły”

Na podstawie § 11 Regulaminu dostarczania wody (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 roku, poz. 5670) oraz w związku z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej, Gmina Przystajń informuje, że dostawę wody należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

Celem umożliwienia dostawy wody niezbędne jest wybudowanie odcinka sieci wodociągowej wpiętej do istniejącej sieci wodociągowej PVC Ø 90 mm w dz. drogowej nr ewid. 1124 (okolice działki nr ewid. 1129) obręb Stany. Parametry i dokładna trasa projektowanej sieci wodociągowej będzie uzgodniona w oparciu o wskazania projektanta.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ:

1. Źródłem wody dla projektowanego wodociągu będzie istniejący wodociąg PVC Ø 90 mm o ciśnieniu dyspozycyjnym **5,5 atm.**
2. Zaprojektować rozbudowę sieci wodociągowej wzdłuż drogi dz. nr ewid. 1124 obręb Stany od istniejącej końcówki wodociągu zlokalizowanej w okolicach dz. nr ewid. 1129 obręb Stany do skrzyżowania z drogą działka nr ewid. 1131 obręb Stany, dalej wzdłuż drogi działka nr ewid. 583 obręb Ługi-Radły do dz. nr ewid. 40/9 obręb Ługi-Radły, oraz odgałęzienie drogi działka nr ewid. 1131 obręb Stany do działki nr ewid. 38 obręb Bór Zajaciński.
3. Sieć wodociągową zaprojektować i podłączyć z zachowaniem obowiązujących przepisów i norm w zakresie projektowania instalacji wodociagowych.
4. Prace prowadzone w pasie drogowym należy odrębnie uzgodnić z zarządzającym drogą.
5. Przewidzieć zgodną z obowiązującymi przepisami liczbę hydrantów p.poż. Ø 80 (z podwójnym zamknięciem) wraz z zasuwami odcinającymi.
6. Przewidzieć oznakowanie lokalizacji zasuw i hydrantów odpowiednią tabliczką informacyjną.
7. Po wykonaniu prac należy wykonać **inwentaryzację geodezyjną.**
8. W przypadkach budzących wątpliwości, podane warunki należy uściślić w Urzędzie Gminy Przystajń, pokój nr 13.
9. Warunki przyłączenia są ważne **dwa lata** od dnia ich wydania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Z up. **Wojta**
mgr inż. **Paweł Antczak**
INSPEKTOR