


PUNKT WPIĘCIA W WRAZ Z ZASUWA



UWAGA:

Rysunek rozpatrywać wraz z opisem technicznym oraz wytycznymi producenta zastosowanych elementów instalacji, urządzeń i armatury.

9	Złącze RK do rur PCV Ø 110 mm	2
8	Zasuwa odcinająca DN 100	1
7	Śruby M 12	32
6	Kołnierz stalowy normowy DN 100	4
5	Nakrętki M 12	64
4	Tuleja kołnierzowa długa PE HD do zgrzewania doczołowego Ø 110 mm	1
3	Trójnik PE HD Ø 110/110 mm - SDR 11 PE 100 PN 16	1
2	Rura PE HD Ø 125 mm PN 16	-
1	Istniejący wodociąg PCV Ø 110 mm	1
Nr elementu	Nazwa elementu	Ilość

B. O. I.	BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ul. Nowokrzepicka15, 42-160 Krzepice NIP 574 101 78 06, REGON 151962093		mail: amatusiak@op.pl tel. 48/601438310	
Obiekt	Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy sieci wodociągowej od miejscowości Stany w kierunku miejscowości Ługi Radły			
Treść	Szczegół wpięcia do sieci istniejącej W			
Inwestor	Gmina Przystajń 42-141 Przystajń ul. Częstochowska 5			
Adres budowy	Stany, gm. Przystajń dz. nr ewid. dr-1124, 946, 945, 944, 943, 942/5, 941, 940, 939, 938, 937, 936/1, 935, 934, 933, w-1128, 932, 931, w-1127, 921, w-1126, 919, 917, 916, 915, 914, 913, 912, 911, 910, 909, 908, 907, 906, 905, 904, 903, 902, 901, 900, 899, 897/2, 897/1, 896/6, 752,dr-1131,obręb geod. Stany w-587, LS-42 dr-583, Ls-41, 40/9,obręb geod. Ługi Radły 34, dr-154, 36, 37, 38, 35 obręb geod. Bór Zajaciński			
Opracował	mgr inż. Andrzej Matusiak UAN-VIII/83861/56/88		Skala	1:100
Projektant	mgr inż. Krzysztof Werbowy 257/DOŚ/05		Nr rys.	6
Sprawdził	mgr inż. Leon Jatkiewicz 608/01/DUW		Data	11.2019