

Sława, dnia 04.08.2022 r.

Znak sprawy: **TIA.271.44.2022**

-do wszystkich Wykonawców-

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „**Rozbudowa z przebudową Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku o salę widowiskowo-teatralno-kinową w Sławie przy ul. H. Pobożnego 6**”.

WYJAŚNIENIA 9

- A.** Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Sława, **przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie nr 1:

Czy elementy wystroju Sali widowiskowej i komunikacji: lamele ze sklejk na ścianie, balustrady, scena i inne elementy drewniane lub drewnopodobne należy zabezpieczyć p.poż.? Jeżeli tak, to do jakiej klasy?

Odpowiedź:

Rozdział 5 WT określa wymagania dotyczące materiałów stosowanych do wystroju wnętrz.

Wszelkiego rodzaju zastosowane elementy: lamele, okładziny ścian, obudowa sceny wykonane muszą być z materiałów co najmniej trudno zapalnych, których produkty rozkładu termicznego nie są toksyczne i intensywnie dymiące. Potwierdza to dodatkowo paragraf 260.

Wszelkiego rodzaju sufity podwieszane i okładziny sufitowe muszą dodatkowo spełniać warunek wykonania z materiałów niepalnych lub co najmniej nie zapalnych, nie odpadania pod wpływem działania ognia, nie kapania.

Wszelkie użyte do wystroju wnętrza materiały wykonane z płyt drewnianych lub drewnopochodnych muszą zatem **być zabezpieczone środkami ogniochronnymi do cech co najmniej trudno zapalności** - dotyczy to okładzin ściennych i sceny (sceny tylko wówczas kiedy drewno stanowi element obudowy niepalnej konstrukcji). W przypadku okładzin sufitowych należy stosować materiały niepalne lub niezapalne, nie kapiące i nieodpadające pod wpływem ognia.

B. Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Burmistrza
/-/ Marek Wróbel
Kierownik Referatu
Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury