



Lipusz, 21-12-2020 r.

RG.271.19.2020

WYJAŚNIENIA I ZMIANY

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

„Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma – INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE”

1. Pytanie: Proszę o potwierdzenie, że jedynie dla instalacji fotowoltaicznych powyżej 6,5 kW należy użyć optymalizatory.

ODP:

Zamawiający nie wymaga stosowania optymalizatorów mocy. W przypadku instalacji powyżej 6,5 kWp należy wykonać uzgodnienia z rzeczoznawcą ppoż oraz zastosować zabezpieczenia zgodne z wymaganiami prawa, które ów rzeczoznawca zaakceptuje. Uzgodnienia są kosztem Wykonawcy

Z up. WÓJTA GMINY

Marek Klasa
Z-CA WÓJTA GMINY