



### Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,  
zgodnie z art. 284 ust. 6 i art. 286 ust.7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.; dalej Pzp),

**w dniu 14.05.2024 r.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: **„Przebudowa nawierzchni chodników na terenie miasta Bydgoszczy (Program BBO)”, Nr sprawy NZ.2531.22.2024.**

- I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ w ich następstwie w oparciu o art. 286 ust. 1 Pzp:

**Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na zmianę treści SWZ wraz z załącznikami.**

#### Pytania – zestaw II z dnia 09.05.2024 r.

1. Proszę o informację, czy materiał z nawierzchni chodników, kostka granitowa 9/11, bruk kamienny oraz oporniki z rozbiórki mają zostać ponownie wbudowane w nową nawierzchnię? Również proszę o informację, czy materiał z wykopu pod istniejącą nawierzchnią ma zostać ponownie wbudowany?

##### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie kostki granitowej 9/11 z rozbiórki do wbudowania w nową nawierzchnię jeżeli materiał po rozbiórce będzie nadawał się do ponownego wbudowania. Decyzję podejmie Inspektor nadzoru zgodnie z pkt.5.2 SST D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg.

Konstrukcja nowo budowanych nawierzchni chodników nie przewiduje wykorzystania materiałów z rozbiórki, tj. bruku kamiennego, oporników betonowych i materiału z wykopu do ponownego wbudowania. Wskazany materiał przewidziany jest do rozbiórki.

2. Proszę o udostępnienie projektów wykonawczych lub przekrojów planowanych dróg.

##### **Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zadanie traktowane jest jako remont istniejącego chodnika i nie wymaga ono opracowania dodatkowej dokumentacji projektowej, konstrukcja ciągu pieszego wynika z kosztorysu. Zamawiający nie posiada więc projektu wykonawczego.

W celu doprecyzowania Zamawiający informuje, że docelowa konstrukcja chodników oraz wjazdów przedstawia się następująco:

##### **Konstrukcje nawierzchni chodników:**

- płytki betonowe 35x35 cm i kostka granitowa 9/11 (zakłada się układanie nawierzchni z płytek betonowych o wymiarach 35x35cm wykończonych obustronnie opaską z kostki granitowej 9/11 (od strony krawężnika potrójna rolka, od strony budynków wynikowo przeważnie do linii naświetli).
- podbudowa betonowa lub z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- warstwa odsączająca

- ramowanie krawężnikiem kamiennym lub betonowym na ławie betonowej od strony jezdni i obrzeżem betonowym od strony niezagospodarowanej działki.

#### Konstrukcja nawierzchni wjazdów:

- kostka granitowa 9/11
- podbudowa betonowa
- warstwa odsączająca
- ramowanie krawężnikiem kamiennym lub betonowym na ławie betonowej od strony jezdni oraz opornikiem betonowym w zakresie chodnika

3. Proszę o informację, w jaki sposób ma zostać wykonana nawierzchnia z kostki granitowej 9/11, w kosztorysie ofertowym jest napisane, że ma być wykonana "na podsypce cem-pias. 1:4 z wypełnieniem spoin żywicą epoksydową na głębokość 4 cm", zaś w SST jest, że spoiny należy uzupełnić miałem bazaltowym, który również ma zostać zastosowany jako podsypka po kostkę.

#### Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający zmienia treść pozycji kosztorysu w każdej Części zamówienia, dotyczącej wykonania nawierzchni z kostki granitowej 9/11 dla zamówienia podstawowego, jak również objętego opcją oraz SST D-05.03.01 - Nawierzchnia z kostki kamiennej.

W związku z powyższym, Zamawiający udostępnia dla każdej Części zamówienia nowe wzory kosztorysów dla zamówienia podstawowego oraz objętego opcją, uwzględniające wprowadzone zmiany zaznaczone tłem koloru żółtego oraz nową SST D-05.03.01 - Nawierzchnia z kostki kamiennej, która jest obowiązująca dla każdej Części zamówienia.

- II. W związku z wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ określonymi w pkt. I. niniejszego pisma, Zamawiający w załączeniu przekazuje następujące załączniki:

- 1) załącznik 3-1 do SWZ wzór kosztorysu ofertowego zam. podstawowe (część 1), uwzględniający wprowadzone zmiany zaznaczone tłem koloru żółtego, **stanowiący nowy Załącznik Nr 3-1 do SWZ, oznaczony „ZMIANA Nr 1 SWZ”;**
- 2) załącznik 3-2 do SWZ wzór kosztorysu ofertowego zam. podstawowe (część 2) uwzględniający wprowadzone zmiany zaznaczone tłem koloru żółtego, **stanowiący nowy Załącznik Nr 3-2 do SWZ, oznaczony „ZMIANA Nr 1 SWZ”;**
- 3) załącznik 3-3 do SWZ wzór kosztorysu ofertowego zam. podstawowe (część 3) uwzględniający wprowadzone zmiany zaznaczone tłem koloru żółtego, **stanowiący nowy Załącznik Nr 3-3 do SWZ, oznaczony „ZMIANA Nr 1 SWZ”;**
- 4) załącznik 4-1 do SWZ wzór kosztorysu ofertowego dla opcji (część 1) uwzględniający wprowadzone zmiany zaznaczone tłem koloru żółtego, **stanowiący nowy Załącznik Nr 4-1 do SWZ, oznaczony „ZMIANA Nr 1 SWZ”;**
- 5) załącznik 4-2 do SWZ wzór kosztorysu ofertowego dla opcji (część 2) uwzględniający wprowadzone zmiany zaznaczone tłem koloru żółtego, **stanowiący nowy Załącznik Nr 4-2 do SWZ, oznaczony „ZMIANA Nr 1 SWZ”;**
- 6) załącznik 4-3 do SWZ wzór kosztorysu ofertowego dla opcji (część 3) uwzględniający wprowadzone zmiany zaznaczone tłem koloru żółtego, **stanowiący nowy Załącznik Nr 4-3 do SWZ, oznaczony „ZMIANA Nr 1 SWZ”;**
- 7) Nową SST D-05.03.01 - Nawierzchnia z kostki kamiennej, **oznaczoną „ZMIANA Nr 1 SWZ”;**

- III. **ZMIANA Nr 1 treści SWZ** jest istotna dla sporządzenia oferty i wymaga od wszystkich zainteresowanych Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z ich treścią i należyte przygotowanie i złożenie ofert, w związku z tym, w oparciu o art. 286 ust. 3 Pzp Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 24.05.2024 r. godz. 10:00** i na podstawie art. 286 ust. 1 dokonuje zmiany treści SWZ w tym zakresie, tj.:

- dotychczasową datę „22.05.2024 r.”, zawartą w pkt XIII. i XIV. SWZ, dotyczącą terminu składania i otwarcia ofert, **zmienia na datę: „24.05.2024 r.”**  
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
  - dotychczasową datę „20.06.2024 r.”, zawartą w pkt XV. SWZ, dotyczącą terminu związania ofertą, **zmienia na datę: „22.06.2024 r.”**
- IV. ZMIANA Nr 1 treści SWZ** prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.
- V. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 1 treści SWZ** stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (ID 920966).

p.o. DYREKTORA ZDMiKP  
*podpis nieczytelny*  
Wojciech Nalazek

.....  
(podpis kierownika zamawiającego)