



**Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.**
Nowy Dwór Mazowiecki

ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
tel: 22 775 73 38
fax: 22 775 73 28

biuro@zwik.nowydwormaz.pl
www.zwikndm.pl
REGON: 017441290
NIP: 531-000-49-28

Konto: PEKAO S.A. I O/ Nowy Dwór Mazowiecki Nr 91 1240 3480 1111 0000 4268 4040

Nowy Dwór Mazowiecki 25.07.2018r.

WK 7015/ 108 / 2018

**WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA
SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ
W UL. JASNEJ I UL. SADOWEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że sieć wodociągową w ul. Jasnej i ul. Sadowej w Nowym Dworze Mazowieckim należy zaprojektować z rur PEHD lub PVC PN10 w klasie ciśnienia 1,0 MPa o średnicy minimum Dz-110 mm. W węzłach wodociągowych należy zaprojektować zasuwę odcinającą żeliwne kołnierzowe. Hydranty p.poż. Dn-80 mm należy zaprojektować w odległościach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na końcówkach i załamaniach trasy projektowanego wodociągu należy wykonać bloki oporowe z betonu.

Projektowaną sieć wodociągową należy włączyć do istniejącej sieci PVC Dz-90 mm w ul. Sadowej, sieci PVC Dz-110 w ul. Jasnej i przewodu Dz-40 PE na ternie dz. nr. 8/11 obr. 49 przy ul. Młodzieżowej.

Sieć kanalizacyjną grawitacyjną należy wykonać z rur PVC-U klasy S o sztywności obwodowej nie mniejszej niż 8 kN/m² (SN8, rury ze ścianką litą). Przewód ciśnieniowy należy wykonać z rur PE o połączeniach zgrzewanych w klasie ciśnienia 1,0 MPa. Przepompownie należy zaprojektować z elementów szczelnych prefabrykowanych. Należy zastosować pompy zatapialne z orurowaniem ze stali nierdzewnej. Nowo budowana sieciowa przepompownia ścieków ma być objęta rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w ZWiK Nowy Dwór Mazowiecki. Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu.

Przepompownie ścieków w rejonie dz. nr. ew. 14/15 obręb 48 wraz z przewodem tłocznym należy zaprojektować kierując ścieki sanitarne do istniejącej studni betonowej Dn-1200 mm na kanale PVC Dz-200mm w kierunku ul. Łecznej.

Na projektowanej sieci kanalizacyjnej należy wykonać studnie rewizyjne (w tym studnię rozprężną) betonowe atestowane Dn-1200 mm z wyprofilowaną kinetą w dnie. W przypadku studni betonowych przykrycie należy wykonać płytą nastudzienną D-1440/600 z pierścieniem odciążającym z włazem żeliwnym typu ciężkiego 400KN. Konstrukcję dolną studni powinien stanowić krąg z gotowym dnem oraz z przejściami szczelnymi dla rur w postaci uszczelek gumowych trójwargowych. W ścianach studzienek kanalizacyjnych należy umieścić stopnie złazowe. Zakład dopuszcza możliwość zastosowania studni rewizyjnych z tworzywa sztucznego posiadających atest .

Głębokość posadowienia przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z wymogami technicznymi i obowiązującymi przepisami. Wszystkie zastosowane elementy muszą posiadać atesty.

Trasę projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy uzgodnić na koordynacji Sieci Uzbrojenia Terenu w Starostwie Powiatowym.

Projekt budowlany i wykonawczy uzgodnić w ZWiK Sp. z o.o. w Nowym Dworze Maz.

CZŁONEK ZARZĄDU
Z-ca PREZESA
Aneta Bydoń

ul. Ignacego Paderewskiego 1b,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. 22 765 32 00



Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu nr PODGiK.6630.189.2018 z dnia 26.10.2018

Przeprowadzonej w Siedzibie Starostwa, ul. Paderewskiego 1b, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, pokój 208.

Przedmiot narady: Sieć wodociągowa. Sieć kanalizacji sanitarnej.

Wniosek z dnia: 16.10.2018

Wnioskodawca: Iwanicki Józef, ul. Konduktorska 4m.28, Warszawa

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Rtm. W. Pileckiego 100, Nowy Dwór Mazowiecki

Lokalizacja:

Gmina: Nowy Dwór Mazowiecki

Obręb / Ulica: 12-02, 12-03, 12-04 // Jasna

Obręb - Działka: 48-14/11, 48-14/12, 48-14/13, 48-14/14, 48-14/15, 48-46/37, 48-46/40, 48-46/6, 49-1/10, 49-1/11, 49-1/12, 49-1/7, 49-1/8, 49-1/9, 49-10/4, 49-11/3, 49-12/3, 49-13/1, 49-14/12, 49-63, 49-8/11, 49-9/6, 50-17, 50-22/1, 50-23/2, 50-5/224, 50-89/10

Uczestnicy Narady Koordynacyjnej:

Imię i nazwisko	Uwagi i informacja o uzgodnieniach branżowych	Podpis
Imię i nazwisko Zgodzono 18.10.2018		
Imię i nazwisko Polska Grupa Energetyczna warsz.szczyplinski@pgedystybcja.pl mymyslaw.szulwic@pgedystybcja.pl	ZAWIADOMIONY (NIEOBECNY)	Za zgodność z oryginałem Z up. STAROSTY Marcin Hejna Geodeta
Imię i nazwisko Vectra kubowski@vectra.pl	ZAWIADOMIONY (NIEOBECNY)	
Imię i nazwisko Krawarkon iusz.wargocki@krawarkon.pl	ZAWIADOMIONY (NIEOBECNY)	
Imię i nazwisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji egoc@zwik.nowydwormaz.pl	<i>Projekt budowlany nie nadaje się i nie ma możliwości samostanowienia w zbl. sp. z o.o.</i>	<i>Miejsce</i>
Imię i nazwisko Gmina Nowy Dwór Mazowiecki rzej.szakuro@nowydwormaz.pl	<i>nie nadaje się do użycia</i>	
Imię i nazwisko Netia el.Rutkowski@netia.pl	<i>Brak kolizji z siecią teletechniczną Netii, bez uwag.</i>	<i>Uzgodniono elektronicznie</i>
Imię i nazwisko Orange Polska NARADY.KOORDYNACYJNE.CENTRUM@ORANGE.COM	ZAWIADOMIONY (NIEOBECNY)	
Imię i nazwisko Polska Spółka Gazownictwa k.polnicki@warszawa.psgaz.pl sztof.tybus@warszawa.psgaz.pl	<i>Akceptacja wykonania pod. Madrozu Gazowni w Legionowie w ramach skrytowania i zbliżenia</i>	
Imię i nazwisko Zakład Energetyki Ciepłej ek.marczewski@zecndm.pl godlewska@zecndm.pl @zecndm.pl	<i>Akceptacja bez uwag</i>	

Stanowiska uczestników narady, uwagi i zalecenia:

Informujemy, że znaki geodezyjne stanowiące punkty państwowej osnowy geodezyjnej podlegają ochronie zgodnie z art.15 ust.1 ustawy. Informujemy ponadto, że kto wbrew przepisom art. 15 ustawy niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne.....a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych.....podlega karze grzywny - art.48 ust.1 pkt3.

Niniejszą Koordynację wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej / bazy BDOT500, GESUT i EGIB, które mogą nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających koordynacji na mocy Ustawy PGiK (art.28b pkt. 2) lub złożonych na Naradę Koordynacyjną, a które nie uzyskały jeszcze jednomyślnej pozytywnej opinii.

W zasięgu koron drzew prace ziemne wykonywać ręcznie, bez uszkodzenia ich korzeni.

Wejście w teren uzgodnić z właścicielami działek po których przebiega inwestycja.

Z up. STAROSTY

OPRACOWAŁ:
Marcin Hejna

- podpis przewodniczącego narady

Wniosek Techniczny

GK – 7230.1.102.18

ZEZWOLENIE

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4 i art. 39 ust. 1a, ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222) oraz ust. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

*Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki*

w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Jasnej i Sadowej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wyrażam zgodę na lokalizację kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Sadowej i Jasnej (dz. nr 8/11, 1/7, 9/6, 10/4, 1/8, 1/9, 11/3, 12/3, 1/10, 1/11, 13/1, 14/12, 14/13 obr 12-03, dz. nr 46/40, 46/6, 46/37 obr 12-02, dz. nr 17, 22/1, 23/2, 89/10, 5/224 obr 12-04) w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z załączonym do wniosku załącznikiem mapowym pod warunkiem, że w ramach odtworzenia konstrukcji jezdni zostanie przełożona nawierzchnia z kostki betonowej na całej szerokość jezdni.

Nie wnoszę również sprzeciwu do lokalizacji sieci na dz. nr 14/11, 14/12, 14/13, 14/14, 14/15 obr 12-02 oraz dz. nr 63 obr 12-03 stanowiących pas drogowy, a nie będących własnością zarządcy drogi pod warunkiem uzyskania zgody na prawo do dysponowania nieruchomościami. nr 14/11, 14/12, 14/13, 14/14, 14/15 obr 12-02 oraz dz. nr 63 obr 12-03 na cele budowlane od ich obecnego właściciela.

UZASADNIENIE

W dniu 04-10-2018 do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim w przedmiotowej sprawie wpłynął wniosek złożony przez *Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pileckiego 100 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki*. Po zapoznaniu się ze sprawą Zarządca drogi nie wnosi sprzeciwu do planowej inwestycji. Zgodnie z art. 107 kpa odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.

Zgoda zarządcy drogi na umieszczenie w pasie drogowym przewodów kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z pozwoleniem na budowę stosownie do przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

Zgodnie z postanowieniami art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332) niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora podstawę do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie objętym decyzją (z wyjątkiem działek nie będących własnością zarządcy drogi).

Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca, albo inwestor powinien wystąpić do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Nowym

Dworze Mazowieckim w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2004 Nr 140 poz. 1487)

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Otrzymują :

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Pileckiego 100 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
2. a / a,

p. BURMISTRZA
[Signature]
Dariusz Dobęcki
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej

ZAKŁAD WODOCIAGÓW
I KANALIZACJI Spółka z o.o.
w Nowym Dworze Mazowieckim
Wpłynęło dn.12.10.12.....
L.dz.582.....

0771
09.11.18 Bu

STAROSTA NOWODWORSKI
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Paderewskiego 1B

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 26.10.2018 r.

GNK.6853.2. 51 .2018.EK

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI Spółka z o.o.
w Nowym Dworze Mazowieckim

Wpłynęło dn. 09.11.2018
L.dz. 709

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki

W związku z wnioskiem z dnia 04.10.2018 r. nr WK 7017/27/2018 w sprawie *wyrażenia zgody Zarządowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 100, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki na umieszczenie przewodu kanalizacji sanitarnej na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 63 o pow. 0,0061 ha, poł w obrębie 49 12-03 Nowy Dwór Mazowiecki, działając zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze zm.) w związku z art. 33 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) uprzejmie informuję,*

iż nie wnoszę sprzeciwu

do wnioskowanej inwestycji polegającej na umieszczenie przewodu kanalizacji sanitarnej na **nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, ozn. w ewidencji gruntów jako działka nr 63 o pow. 0,0061 ha, poł. w obrębie 0049 12-03 Nowy Dwór Mazowiecki** w związku z planowaną budową sieci kanalizacyjnej mającej na celu odprowadzanie ścieków z budynków mieszkalnych przy ul. Jasnej, zgodnie z załączoną do wniosku mapą z projektowaną lokalizacją inwestycji .

Powyższą inwestycję budowlaną należy przeprowadzić po uzyskaniu stosownej decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz.1202 ze zm.).

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a

Z up. STAROSTY

Wojciech Łęgowski
GEODETA POWIATOWY