

Zamawiający:

Gmina Morań
ul. 11 Listopada 9
14-300 Morań

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ Nr 1

Dotyczy: **Rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Morań o cztery nowe oddziały z wyposażeniem**

Pytanie 1:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania zadane w pierwszym postępowaniu, zwracam się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi dot. "okiennic zewnętrznych" - czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ww. okiennic z profili stalowych, malowanych proszkowo oraz czy ww. okiennice mają być zamontowane na stałe bez możliwości ich przesuwania ręcznego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie okiennic zewnętrznych z profili stalowych (blacha perforowana) stal ocynkowana malowana proszkowo zgodnie z projektowaną kolorystyką. Otwory sześciokątne (plaster miodu) o układzie mijanym o prześwicie w przedziale 40%-60%. Grubość blachy oraz rama zewnętrzna zapewniająca trwałość, sztywność i prawidłową eksploatację elementu w czasie użytkowania jak również w trakcie montażu. Zamawiający dopuszcza montaż wszystkich okiennic na stałe za pomocą łączników stalowych do muru w taki sposób aby nie przekroczyć minimalnego wymaganego doświetlenia pomieszczeń zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Renata Strzylak

Naczelnik Wydziału Komunalno-Inwestycyjnego