

Bukowiec, 13.05.2022 r.

RRiB.271.5.2022.BM

Postępowanie: „Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku”

Poniżej odpowiadamy na zadanie pytania:

1. Proszę o podanie parametrów naświetli dachowych (pomieszczenie 2. oraz 9.).

Odpowiedz:

Zgodnie z projektem i przedmiarem:

Świetliki dachowe z poliwęglanu 1,80x3,00 m z kołnierzami uszczelniającymi ze "ślepa podłoga" - zamknięcie przestrzeni na poziomie sufitu

- przykrycie otworu w rzucie poziomym 180x300cm

- materiał: poliwęglan wielokomorowy na profilach aluminiowych; zamknięcie przestrzeni na poziomie sufitu poliwęglan lity, bezbarwny

Uwaga: grubości poliwęglanów w uzgodnieniu z producentem, technologicznymi możliwościami wynikającymi z wykonania łuku mając na względzie uzyskanie jak najmniejszych strat ciepła.

w załączeniu przykładowy instruktaż wykonania i montażu danego producenta

2. Witryny W1 przedstawione są na rzucie przyziemia jako EI 60, a na zestawieniu stolarki jako EI 30. Proszę o jednoznaczne określenie ich klasy odporności ogniowej.

Odpowiedz: Zgodnie z rzutem przyziemia, przedmiarem witryna W1 1500x1200 w ilości 3szt. o klasie odporności ogniowej EI 60

3. Proszę o podanie współczynnika przenikania ciepła  $\lambda$  dla

- styropian EPS 100 18 CM (posadzka) –Odpowiedz: 0,032

- styropian EPS 100 30 cm (dach) - Odpowiedz: 0,032

- wełna 30 cm (dach) - Odpowiedz: 0,032

- stropodach (2x13cm) Odpowiedz: 0,037

4. Proszę o potwierdzenie, że ostatnie drzwi z zestawienia stolarki to drzwi D13 oznaczone jako D12 przez omyłkę pisarską.

Odpowiedz: Potwierdzam oczywisty błąd pisarski - 6 szt. 1000x2050 drzwi D13 (ostatnia tabela) zgodnie z oznaczeniem na rzucie przyziemia.

5. Proszę o podanie koloru stolarki PCV oraz aluminiowej.

Odpowiedz: Łącznik: wszystkie okna białe, (tak jak w starej części), parapety /wewnętrzne i zewnętrzne/ również białe

Sala sportowa: okna na sali sportowej oraz parapety od strony zewnętrznej i drzwi zewnętrzne do sali sportowej w kolorze elewacji czyli RAL 7030

6. Proszę o podanie koloru drzwi D6.

Odpowiedz: zgodnie z proj. aranżacji wnętrz: od strony wejścia pom. nr 1 - kolor pomarańczowy NCS S1070-Y40R

  
WÓJT  
mgr Adam Licznerski