LO_2 i P_1 - zbiornik ciekłego tlenu z parownicą HARSCO GMBH TYP CC 7000

I - rurociąg do parownicy

II - rurociąg zładowczy

III - rurociąg zrzutu ciśnienia do atmosfery

Z_1 - tablica redukcyjna tlenu - TR-2/75 Nº 1204-

Z_2 - -"- -"- podtlenku azotu TR-2/75 Nº 1203

BP-LiP - baterie przyścienne 24 butlowe do tlenu BP-2/24 L - 1015
BP-2/24 P - 1016

BP_1 - LiP - baterie przyścienne podtlenku azotu



Opis i instrukcja montażu: 1. Zbiornik ciekłego tlenu LO_2, parownica P_1, rurociąg dostawczy II, rurociąg n.ciśnieniowy od parownicy do punktu Z1 oraz rurociąg zrzutu nadciśnienia, zostaną zamontowane przez dostawcę u/n urządzeń i armatury.

2. Kolektory rampowe z rurkami spiralnymi, ze względu na duże obciążenie ciężarem własnym oraz obciążenia manewrowe, zakotwiczyć w ścianach na głębokość min 10 cm.

3. Rury przegrodowe w boksach oraz rampach rozładowczych, zakotwiczyć na głębokość min 12cm, wysokość zakotwiczenia: +70 cm dla N_2O i +110 cm dla O_2 od p. posadzki. Ø rury min 1".

Poświadczam zgodność ze stanem faktycznym

Rozstaw maszyn i urządzeń stacji zgazowania LO_2 rozprężalni O_2 i N_2O

Skala 1:50 Rys 19/07/PB

DYREKTOR
dr n. med. Anna Waszkiewicz-Pawłowska