



do istniejącego poziomu bloku H

UWAGA!

Instalacja ochronna nie może stanowić elementu
"zera" roboczego

otok zbiornika ciekłego H₂O
bednarka ocynk 3x10
na głębokości 0,6 m od p.u.

Instalacja uziemiająca
ochronna

Rys 17/1/7/PB

[Signature]