


Jarosław, 24 kwietnia 2023 r.
L. dz. /PGED0430438KW23/2023

Egz. nr 1



Gmina Przeworsk
ul. Bernardyńska 1A
37-200 Przeworsk

W odpowiedzi na pismo Gminy Przeworsk z dnia 11-04-2023r dotyczące warunków wykonania modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Przeworsk Rejon Energetyczny Jarosław informuje, że wykonawca powinien spełniać następujące warunki:

1. Całość kosztów związanych z wymianą opraw ponosi inwestor t.j. Gmina Przeworsk.
2. Nowo zamontowane oprawy wraz z osprzętem /wysięgnik, bezpiecznik, przewody/ stanowią będą własność Gminy Przeworsk.
3. Na wyniesienie i modernizację istniejących układów sterującą – pomiarowych należy opracować i uzgodnić w RE Jarosław projekty techniczne.
4. Wykonawca prac powinien posiadać niezbędne uprawnienia i upoważnienia do wykonywania prac metodą „prac pod napięciem”. Wszelkie koszty związane z ewentualnym dopuszczeniem do prac na urządzeniach energetycznych ponosi wykonawca, (koszt jednorazowego dopuszczenia dla linii niskiego napięcia to 284,58 zł a dla linii średniego napięcia i stacji transformatorowych to 413,92 zł netto).
5. Oprawy powinny być zamontowane zgodnie z obowiązującymi w tym względzie w PGE Dystrybucja S.A. O/Zamość przepisami i nie mogą pogarszać warunków pracy sieci niskiego napięcia zarówno pod względem właściwości eksploatacyjnych jak i ochrony przeciw porażeniowej.
6. Przed przystąpieniem do prac należy wspólnie ze służbami RE Jarosław dokonać inwentaryzacji istniejących opraw przewidzianych do wymiany, oraz spisania demontażu likwidowanych opraw i osprzętu.

7. Na planowane prace należy opracować i uzgodnić z Centrum Dyspozytorskim Jarosław harmonogram prac z co najmniej 14-to dniowym wyprzedzeniem.
8. W przypadku zlecenia konserwacji oświetlenia ulicznego innemu podmiotowi niż PGE, należy zawrzeć umowę udostępnienia infrastruktury energetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia ulicznego. Koszt udostępnienia każdej konstrukcji wsparczej to 2,50 zł miesięcznie.
9. Po wymianie opraw inwestor /wykonawca/ dostarczy inwentaryzację wymienionych opraw oraz niezbędną dokumentację powykonawczą (protokoły pomiarów, certyfikaty, zestawienie materiałowe, itp.) Po dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów nastąpi komisyjny odbiór zamontowanych urządzeń.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Zamoc
Rejon Energetyczny Jarosław
Dyrektor
Dariusz Jędruszczyk

podpis, pieczęć

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – Adresat

2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: Janusz Orzechowski tel. 166246025