

Urząd Gminy w Nowem

Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe
tel. +48 52 33 37 210
fax. +48 52 33 28 466

www.gminanowe.pl
e-mail: nowe@gminanowe.pl

Nowe, 12 kwietnia 2024 r.

IKS.271.8.2024.PM

Dotyczy postępowania na zadanie pn.: **„Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trył, gmina Nowe – etap II”**.

Na podstawie art. 284 ust. 2 Prawa zamówień publicznych – ustawa z 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie do SWZ. Poniżej treść pytania i odpowiedź:

1/ Czy zamawiający w ramach prowadzonego postępowania przewiduje również wymianę urządzeń do odwadniania osadu?

Odp. W projekcie nie przewidziano wymiany urządzeń do odwadniania osadu.

2/ Czy Inwestor zapewnia miejsce na składowanie urobku oraz składowanie materiałów w bezpośrednim sąsiedztwie budowy ?


Odp. Inwestor zapewnia miejsce na składowanie urobku oraz materiałów na terenie oczyszczalni pod warunkiem obligatoryjnego posprzątania oraz przywrócenia terenu do stanu przed rozpoczęciem budowy.

3/ Prośba o udostępnienie aktualnej dokumentacji elektrycznej i AKPiA, włącznie ze schematami rozdzielnic głównej i szaf sterowniczych.

Odp. W załączeniu do niniejszej odpowiedzi, Zamawiający udostępnia dokumentację zgodną z załącznikiem nr 1 oraz 2.

4/ Czy oprócz wymiany koryt kablowych ze stali nierdzewnej na zbiornikach przewidziana jest wymiana okablowania (zasilanie, sterowanie i komunikacja) do nowych urządzeń?

Odp. Spośród ww. wymianie ulegają wyłącznie koryta.



Urząd Gminy w Nowem

Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

tel. +48 52 33 37 210

fax. +48 52 33 28 466

www.gminanowe.pl

e-mail: nowe@gminanowe.pl

5/ Czy przewidziana jest wymiana koryt kablowych wraz z okablowaniem na zewnątrz zbiorników (obecnie koryta drabinkowe ocynkowane wychodzące z budynku krat do stacji dmuchaw oraz na zbiorniki SBR)?

Odp. Spośród ww. wymianie ulegają wyłącznie koryta.

6/ Czy Inwestor posiada kody źródłowe do sterowników PLC oraz Paneli operatorskich i czy przekaże je Wykonawcy w celu dokonania zmian?

Odp. Aktualne kody sterowania dostępne są na obiekcie. Ich udostępnienie możliwe będzie w porozumieniu z eksploatatorem oczyszczalni ścieków na etapie realizacji inwestycji.

7/ Czy Inwestor przewiduje wymianę szafy zasilającej oraz szafy sterującej w budynku krat?

Odp. Nie, szafa nie jest przewidziana do wymiany.

8/ Czy Inwestor przewiduje wymianę lub rozbudowę szafy zasilając-sterującej nowo dostarczonymi dmuchawami?


Odp. Dmuchawy muszą być wyposażone we własne szafy sterownicze.

9/ W jaki sposób zintegrować istniejące szafy sterujące np. kraty, prasy z nowym systemem sterowania SCADA? Proszę o udostępnienie dokumentacji i informacji czy Inwestor posiada kody źródłowe oprogramowania urządzeń peryferyjnych.

Odp. Projekt nie przewiduje zmiany systemu sterowania krat i pras. Wymienione urządzenia takie jak pompy, mieszadła i armatura wraz z napędami muszą nawiązywać do istniejącego systemu automatyki bez jego wymiany. Nie dopuszcza się montażu urządzeń wymagających wykonywania zmiany protokołów istniejącej automatyki.

10/ Czy szafki sterowania lokalnego mają być w wykonaniu nierdzewnym (jak koryta kablowe) czy dopuszczone są obudowy z tworzywa odporne na działanie UV?

Odp. Dopuszczalne jest wykonanie z tworzywa odpornego na UV.



Urząd Gminy w Nowem

Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

tel. +48 52 33 37 210

fax. +48 52 33 28 466

www.gminanowe.pl

e-mail: nowe@gminanowe.pl

11/ Czy Inwestor jako system SCADA preferuje rozwiązanie „chmurowe” czy licencję obiektową zainstalowaną na komputerze klasy PC.? Po czy jej stronie jest dostawa sprzętu komputerowego i w jakim zakresie?

Odp. Nie przewidziano wymiany sprzętu komputerowego.

12/ Czy na oczyszczalni ścieków jest Internet. Jeśli tak to jakiego rodzaju?

Odp. Na oczyszczalni ścieków jest internet radiowy.

13/ Czy Inwestor jeśli jest Internet chciałbym mieć dostęp zdalny do systemu SCADA z dowolnego urządzenia mobilnego?

Odp. Zamawiający nie planuje wdrożenia zdalnego dostępu do systemu SCADA. Na oczyszczalni zapewniony jest całodobowy nadzór pracowniczy nad pracą oczyszczalni ścieków.

14/ Czy prócz wizualizacji SCADA i ewentualnego podglądu system ma generować powiadomienia SMS lub wysyłać e-maile pod wskazane przez Inwestora numery/adresy?

Odp. Jak wyżej.


15/ Czy w związku z wymianą pomp i mieszadeł zamawiający przewiduje montaż nowych przetworników czujników wilgoci i tempartury w istniejących rozdzielnicach.

Odp. Przetworniki należy wymienić jeżeli będzie to wymagane do prawidłowej pracy nowych pomp i mieszadeł.

16/ Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że koszty elementów szybkozużywających się, zamiennych i eksploatacyjnych pokrywa Zamawiający.

Odp. Zamawiający potwierdza, że koszty elementów szybkozużywających się, zamiennych i eksploatacyjnych pokrywa Zamawiający.

17/ Czy przewidziany do wymiany przepływomierz elektromagnetyczny DN400 musi być wykonany jako urządzenie do pomiaru przepływu w niepełnym rurociągu, czy rurociąg



Urząd Gminy w Nowem

Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe

tel. +48 52 33 37 210

fax. +48 52 33 28 466

www.gminanowe.pl

e-mail: nowe@gminanowe.pl

z przepływomierzem jest zawsze zalany i można zastosować standardowy przepływomierz na pełną rurę?

Odp. Można zastosować dla przewodu w pełni zalanego.

18/ Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż załączone przez Zamawiającego przedmiary w pełni określają i wyczerpują zakres przedmiotu zamówienia.

Odp. Przedmiar należy rozpatrywać łącznie z cz. projektową, a więc na podstawie całej dostępnej dokumentacji projektowej.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania i otwarcia ofert. W rozdziale XVIII SWZ termin składania i otwarcia ofert zmienia się z 15 kwietnia 2024 r. na **19 kwietnia 2024 r.** Godziny pozostają bez zmian.

Zmianie ulega także termin związania z ofertą (Rozdział XVII SWZ) z 14 maja 2024 r. na **18 maja 2024 r.**

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Niniejsze wyjaśnienia zostały opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania