LEGENDA

- Oprawa awaryjna w technologii LED: asymetryczna N/T.
- Oprawa awaryjna w technologii LED: symetryczna N/T.
- Oprawa awaryjna w technologii LED: asymetryczna P/T.
- Oprawa awaryjna w technologii LED: symetryczna P/T.
- Oprawa awaryjna w technologii LED: asymetryczna N/T.
- Oprawa awaryjna w technologii LED: symetryczna N/T.
- Oprawa awaryjna w technologii LED: asymetryczna P/T.
- Oprawa awaryjna w technologii LED: symetryczna IP66 z grzałką
- Oprawa ewakuacyjna dwustronna w technologii LED
- Oprawa ewakuacyjna jednostronna w technologii LED
- Oprawa ewakuacyjna jednostronna w technologii LED
- Łącznik jednobiegunowy
- Łącznik schodowy
- Oprawa wisząca led 70 stopni, 5500 lum/381 lux
- Oprawa wisząca led 120 stopni, 5000 lum/53 lux
- Oprawa wisząca led 120 stopni, 5000 lum/80 lux

DS STUDIO DAMIAN SZULC
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53b/27, 03-982 Warszawa
tel. 607 411 866, e-mail: damianszulc@op.pl

Temat	Dostosowanie lokalu nr 0 znajdującego się w budynku przy ul. Stawki 3a w Warszawie na potrzeby funkcjonowania biblioteki uczelnianej z czytelnią, pomieszczeń do przechowywania dokumentów publicznych oraz blankietów tych dokumentów a także archiwum zakładowego	skala 1:100
Adres	ul. Stawki 3a, Warszawa	data 04.2024
Inwestor	Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, z siedzibą w Warszawie (02-520) przy ul. Wiśniowej 50	rys. IEIT4
główny projektant	mgr inż. arch. Damian Szulc	
RZUT INSTALACJI OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO, EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO		
Projektant	mgr inż. Wojciech Ozga LUB/0341/PBE/17	
Opracował	Zespół projektowy Koordynacja inż. Jacek Osuch	