

Gminna Jednostka Usług
Komunalnych w Sędziejowicach
98-160 Sędziejowice
Sędziejowice-Kolonia 12
tel. /43/ 67 112 26 REG. 731000764

Sędziejowice-Kolonia, dn. 02.11.2018r.

DG PROJEKT
J. Krasickiego 12 c
99-200 Poddębice

Warunki techniczne Nr 33/2018

dla "Budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Lichawa – Umowa Nr 44/2018 z dnia 06.06.2018r."

1. Projektowany odcinek wykonać z rur PEHD DN 125.
2. Zaprojektować zasuwę umożliwiającą odcięcie wody na projektowanym odcinku.
3. Przejście w pasie drogowym wykonać w rurze osłonowej.

K I E R O W N I K

Krzysztof Zawadzki