



- LEGENDA:
- W1 - opis punktów charakterystycznych
 - ♂ - hydranty nadziemne DN80mm
 - - proj. sieć wodociągowa PE100 SDR17 PN10 DZ125x7,4mm
 - - rura ochronna typu "AROT" DN 110mm, L=2mb - kable energetyczne
 - - rura osłonowa typu "AROT" DN 110mm, L=2mb - kable telekomunikacyjne

UWAGA! Przed rozpoczęciem robót w pobliżu istniejących kabli energetycznych, telekomunikacyjnych oraz innego uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy uzbrojenia.

Prace w odległości mniejszej od 2 m od zlokalizowanych kabli prowadzić ręcznie. Istniejące kable energetyczne kolidujące z projektowaną infrastrukturą zabezpieczyć dzielnią rurą ochronną:
-kable 1kV - o średnicy min. 110mm koloru niebieskiego
-kable SN - o średnicy min. 160mm koloru czerwonego
Istniejące kable telekomunikacyjne zabezpieczyć dzielnią rurą ochronną o średnicy min. 110mm
Wszystkie prace prowadzić w uzgodnieniu z właścicielami infastruktury oraz zgodnie warunkami wykonania prac.

UWAGA!
Niniejszy egzemplarz mapy jest fragmentem mapy do celów projektowych w skali 1:500 zaewidencjonowanej w UG i K w Łasku pod nr P.1003.2018.1194 w dniu 19.09.2018r.

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. Piotr Zagalski

STAROSTA ŁASKI
na podstawie koordynacyjnej przeprowadzonej w Wydziale
Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łasku
w dniu 05.09.2018 r. ... uzgodnił wytyczenie
sieci wodociągowej
protokół nr GK.6330 - 168 / 2018
współudniowo z urzędami
Z up. STAROSTY
B. ...
(prawniczką z wykształceniem prawnym)
w Wydziale Geodezji i Kartografii

Rodzaj opracowania: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Lokalizacja:	Lichawa, 98-160 Sędziejowice działka nr ewid. 411, 412 obręb 12 Lichawa Gmina Sędziejowice ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice	Nr rysunku: 1
Investor:	ul. Wieluńska 6, 98-160 Sędziejowice	Skala: 1:500
Imię i Nazwisko		11.2018
Projektant:	mgr inż. Piotr Zagalski upr. nr LOD/3423/PWBS/17	D. Górka
Autor projektu:	mgr inż. Dominik Górka	