

SCHEMAT ROZDZIELNI GŁÓWNEJ RG

SZYBKE SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
SYSTEM OCHRONNY W UKŁADZIE TN-S

OBWÓD	ROZDZIELNICA	RODZAJ KABLA PRZEWODU	SYMBOL URZĄDZENIA	OPIS OBWODU	MOC (kW)	UWAGI
13		YKY 3x2,5mm ²		Oświetlenie zewnętrzne	0,1	
12		YDYp 5x2,5mm ²		Gniazda zewnętrzne 3-fazowe 16A	1,0	
11		YDYp 3x2,5mm ²		Zasilanie szafy RACK	0,5	
10		YDYp 3x2,5mm ²		Gniazda zewnętrzne	1,0	
09		YDYp 3x2,5mm ²		Gniazda 1-faz. pom. 1.10-1.11	2,0	
08		YDYp 3x2,5mm ²		Gniazda 1-faz. pom. 1.7-1.9	1,2	
07		YDYp 3x2,5mm ²		Gniazda 1-faz. pom. 1.4-1.6	1,2	
06		YDYp 3x2,5mm ²		Gniazda 1-faz. pom. 1.01-1.03	1,6	
05		YDYp 4x1,5mm ²		Oświetlenie ewakuacyjne/awaryjne	1,0	
04		YDYp 3x1,5mm ²		Oświetlenie pomieszczeń 1.7.-1.11	1,3	
03		YDYp 3x1,5mm ²		Oświetlenie pomieszczeń 1.01.-1.6	1,2	
02				Kontrola obecności napięcia	Σ= 130	
01				Ograniczniki przepięć klasy B+C		

4xYKY
1x95mm² +
FeZn 25x4
Do ZK

Do uziomu
fundamentowego
R≤10Ω

UWAGI:
1. W rozdzielni zastosowane aparaty zgodnie ze schematem - dopuszcza się zastosowanie aparatury innych producentów. Zamienniki dobrać jako odpowiedniki powyższym wymaganiom.
Rozdzielnicę dobrać z ok.25% zapasem (rezerwą).

INWESTOR: Gmina Lubichowo ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo		WYKONAWCA: ELGREKO PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Juranda ze Spychowa 83-200 Starogard Gd.			
OBIEKT: Budowa szatni dla sportowców,dz. nr ew. 367,368 z obrębu 0002, 83-240 Lubichowo, gmina: Lubichowo.					NR RYSUNKU E9.1
NAZWA RYS. SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ RG					
PROJEKTANT:	mgr inż. Grzegorz Dymerski upr. nr POM/0005/PWOE/14			STADIUM: Projekt Techniczny	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Bartłomiej Kowalski upr. nr POM/0013/POOE/14			DATA: 10.2022	