

OBWÓD	ROZDZIELNICA	RODZAJ KABLA	SYMBOL URZĄDZENIA	OPIS OBWODU	MOC
29		YDY 5x10mm ²		Zasilanie podgrzewacza - kabina PP3	27,0
28		YDY 5x6mm ²		Zasilanie podgrzewacza - kabina PP2	15,0
27		YDY 5x10mm ²		Zasilanie podgrzewacza - kabina PP1	27,0
26		YDY 3x4mm ²		Zasilanie podgrzewacza - umywalka PPU9	5,0
25		YDY 3x4mm ²		Zasilanie podgrzewacza - umywalka PPU8	5,0
24		YDY 3x4mm ²		Zasilanie podgrzewacza - umywalka PPU7	5,0
23		YDY 3x4mm ²		Zasilanie podgrzewacza - umywalka PPU6	5,0
22		YDY 3x4mm ²		Zasilanie podgrzewacza - umywalka PPU5	5,0
21		YDY 3x4mm ²		Zasilanie podgrzewacza - umywalka PPU4	5,0
20		YDY 3x4mm ²		Zasilanie podgrzewacza - umywalka PPU3	5,0
19		YDY 3x4mm ²		Zasilanie podgrzewacza - umywalka PPU2	5,0
18		YDY 3x4mm ²		Zasilanie podgrzewacza - umywalka PPU1	5,0
17		YDY 3x2,5mm ²		Zasilanie pomp obiegowych ZPO (2szt.)	1,0
16		YDY 3x4mm ²		Zasilanie pompy ciepła ZPC	3,6
15		YDY 3x2,5mm ²		Zasilanie kurtyny KR2	0,2
14		YDY 3x2,5mm ²		Zasilanie kurtyny KR1	0,2

SZYBKE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
SYSTEM OCHRONNY W UKŁADZIE TN-S

SCHEMAT ROZDZIELNI GŁÓWNEJ RG

UWAGI:
1. W rozdzielni zastosowane aparaty zgodnie ze schematem - dopuszcza się zastosowanie aparatury innych producentów. Zamienniki dobrać jako odpowiedniki powyższym wymaganiom.
Rozdzielnicę dobrać z ok.25% zapasem (rezerwą).

INWESTOR: Gmina Lubichowo ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo		WYKONAWCA: ELGREKO PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Juranda ze Spychowa 83-200 Starogard Gd.	
OBIEKT: Budowa szatni dla sportowców,dz. nr ew. 367,368 z obrębu 0002, 83-240 Lubichowo, gmina: Lubichowo.			
NAZWA RYS. SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ RG			
PROJEKTANT:		mgr inż. Grzegorz Dymerski upr. nr POM/0005/PWOE/14	STADIUM: Projekt Techniczny
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. Bartłomiej Kowalski upr. nr POM/0013/POOE/14	DATA: 10.2022