



### LEGENDA

- Uziom pionowy GALMAR 17,2"
- Zwód poziomy - drut odgromowy FeZn fi8mm
- Zwód odprowadzający - drut odgromowy FeZn fi8mm
- Złącze kontrolno-pomiarowe
- Złącze skręcane
- Iglica kominowa

### Uwaga:

Instalację odgromową wykonać zgodnie z normami PN-EN 62305.  
Do instalacji przyłączyć kominy oraz inne elementy konstrukcyjne, wystające ponad powierzchnię dachu. Zwody odprowadzające prowadzić po ścianach mocowane na wspornikach typowych  
Złącza kontrolno - pomiarowe należy na wysokości 1,0m nad terenem.

Uziom należy wykonać jako szpilkowy

Rezystancja uziemienia nie większa niż 10ohm

**kajoch**

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA - CZESŁAW KAJOCH

ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo, tel/fax (0-65)528 76 99  
64-113 Osieczna e-mail: biuro@kajoch.eu

Branża	Architektura	Stadium	Projekt budowlany
Inwestor	Gmina Piaski ul. 6 Stycznia 1 63-820 Piaski		
Nazwa inwestycji	Wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola samorządowego w Szelejewie Pierwszym.		
Adres inwestycji	Szelejewo Pierwsze 87, działka 328 obręb 0014 Szelejewo Pierwsze, jednostka ewid. 300405_2 Piaski		
Architektura projektant	mgr inż.arch. J. Włodarz-Jakubowska	upr.proj. WP-OIA/OKK/UpB/59/2008 w spec. architektonicznej	Podpis/pieczątka
Konstrukcja projektant	tech. Jan Dobrucki	upr.proj. 78/78/Zg w specjalności instalacji elektrycznych	Podpis/pieczątka
Tytuł rysunku	Rzut dachu - odgrom		
	Data	Skala	Nr rysunku
	01.2021	1:100	3