

Szczucin, 3.08.2021 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej ustawy PZP udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia złożone przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Modernizacja parteru, klatek schodowych w budynku PCEiKZ wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych**”.

Pytanie nr 1

Proszę o udostępnienie rzuty wraz z naniesionymi wymiarami.

Odpowiedź na pytanie

W załączeniu zwymiarowany rysunek – rys. 1

Pytanie nr 2

Proszę o udostępnienie rysunku oraz podanie parametrów, wymiarów dla balustrad wewnętrznych schodowych.

Odpowiedź na pytanie

W załączeniu rysunek balustrady – rys. 2

Pytanie nr 3

Na rysunku nr 1 projektu wykonawczego wskazano grzejnik do wymiany - brak pozycji w przedmiarach uwzględniających wymianę. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie

Grzejnik został omyłkowo wskazany. Nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 4

W ofercie producenta stolarki drzwiowej wskazanego w projekcie brak wskazanych w poz. 15 opasek ościeżnicowych. Prosimy zatem o wyjaśnienie czy montaż opasek jest niezbędny.

Odpowiedź na pytanie

Jest to dodatkowa opaska, którą należy indywidualnie wykonać. Ma być w kolorze skrzydła drzwiowego i ma za zadanie maskować łączenie ościeżnicy ze ścianą.

Pytanie nr 5

Proszę o udostępnienie rysunku uwzględniającego konstrukcję ścianek aluminiowych jakie należy przewidzieć w pomieszczeniu wóznego. Brak możliwości weryfikacji poz. 48, 49 i 50 z przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie

W załączeniu rysunek ścianek – rys. 2

Pytanie nr 6


Na rysunku nr 1 projektu wykonawczego wskazano do wymiany 3 sztuki drzwi opisane jako "stolarka wymieniana inna". Prosimy o podanie min. wymaganych parametrów dla tych drzwi.

Odpowiedź na pytanie

Skrzydło drzwiowe z płyty otworowej okleinowanej wraz z ościeżnicą. Kolor okleiny do uzgodnienia z zamawiającym. (poz. 59 i 60 przedmiaru)

W związku z zadanymi pytaniami Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 9.08.2021 roku do godziny 10:00.

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI
I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
w Szczecinie
33-230 Szczecin, ul. Witosa 2
NIP 8711770328 REGON 122922564
tel./fax 14 643 54 23 woj. zachodniopomorskie

W I C E D Y R E K T O R
ds. dydaktyki ogólnej
i wychowania

mgr Beata Smaś