

Gmina Rewal
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Rewal, dnia 2021-02-17

WYKONAWCY

Znak postępowania: ZP.271.01.2021.TB

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: **„Przebudowa ulicy Łąkowej w Niechorzu, Gmina Rewal”**.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytanie złożone do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania:

1. „... Proszę o uszczegółowienie wymiarów i rodzajów (np. pięcioelementowa, trzejelementowa, dwuteówka, itp....) kostek polbrukowych dla poszczególnych kolorów.”

Odpowiedź Zamawiającego.

Nawierzchnie jezdni, chodników, zjazdów należy wykonać z kostki brukowej betonowej kolorowej, grubości 8 i 6 cm, trzejelementowej lub pięcioelementowej o wzorze (kształcie) prostopadłościenny, z zachowaniem kolorystyki wskazanej na rys. nr 2 i 4. Kolor (odcień) sposób układania kostki zostanie ustalony z Wykonawcą przed realizacją robót. Ściek uliczny należy wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, kol. grafitowego o wymiarach podanych w pkt. 2.3 SST nr D-08.05.06a.

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Za Zamawiającego
Pełnomocnik

Tomasz Bartkowski