


Przewody rozprzewadzające oraz piony wykonać z rur miedzianych Ø18.
Podejścia pod grzejniki wykonać z rur Ø15.



P.H.U. PASANDER mgr inż. Paweł Majcher ul. Gajowa 40, 33-300 Nowy Sącz NIP: 734-100-67-63 tel. +48 606670578 majcher@wp.pl STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY	OBIEKT	USUNIĘCIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM SĄCZU STAROSTA NOWOSĄDECKI UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ				Projektant mgr inż. Katarzyna Majcher upr. proj. i wyk. MAP/0261/PWOS/04	Podpis	Skala 1:50
	INWESTOR	UL. STRZELECKA 1 33-300 NOWY SĄCZ						
	ADRES INWESTYCJI	RZUT PARTERU - INSTALACJA CO				Opracował: mgr inż. Paweł Majcher		4
						mgr inż. Adam Majcher		