

17.12.2020 r.

## UZGODNIENIE TECHNICZNE

# Nr ewidencyjny: 82/2020


**P.B. przyłącza wodociągowego dla potrzeb kontenerowego węzła ciepłowniczego dla budynków nr 16 – 24 przy ul. Poniatowskiego na dz. nr 9/2 w Słupsku.**

*„Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. uzgadnia projekt pod warunkiem uwzględnienia w nim naniesionych poprawek oraz zastosowania się do następujących uwag:*

1. **Dla budowy przyłączy Inwestor zobowiązany jest zapewnić nadzór kierownika budowy/robót posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo budowlane.**
2. **Poszczególne etapy robót należy zgłaszać w Dziale Eksploatacji Sieci spółki „Wodociągi Słupsk”: WODA – tel. (059) 84-18-325.**
3. **Przyłącze wodociągowe poddać próbie na szczelność wg PN-97/B-10725, zdezynfekować i przepłukać.**
4. **Należy przeprowadzić badania wody w laboratorium akredytowanym lub posiadającym system jakości zatwierdzony przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego.**
5. **Podejście wodomierzowe przygotować wraz z konsolą pod wodomierz Dn15 L=165mm.**
6. **Oznakowanie uzbrojenia wodociągowego (zasuw, hydranty) należy wykonać poprzez montaż tabliczek metalowych z pomiarami wykonanymi numeratorem i farbą.**
7. **Wszelkie kolizje z istniejącym uzbrojeniem w terenie, które wystąpią na etapie wykonawstwa, projektant zobowiązany jest uzgodnić z Wykonawcą i przedstawić w naszej spółce.**
8. **Do końcowego odbioru technicznego w terminie 1 miesiąca od dokonania częściowego odbioru należy przedstawić w Dziale Eksploatacji Sieci naszej spółki:**
  - a) Dokumentację geodezyjną powykonawczą wykonanych robót. Winna ona zawierać mapę w skali 1:500, szkic pomiaru sytuacyjnego wraz z wykazem współrzędnych punktów.
  - b) Wyniki badań wody dla wykonanego przyłącza wodociągowego.
  - c) Protokół odbioru technicznego podpisany przez kierownika budowy/robót z wyszczególnionym zakresem wykonanych robót (długości, armatura i uzbrojenie, materiały itp.).
9. **Po dokonaniu odbioru technicznego należy zgłosić się do naszej spółki celem złożenia Wniosku o zawarcie „Umowy o dostawę wody”.**
10. **Po podpisaniu w/w Umowy spółka nasza zastrzega sobie prawo montażu własnego zalegalizowanego wodomierza w celu opomiarowania zużycia wody.**
11. **Dostawa wody do obiektu nastąpi po podpisaniu z naszą spółką Umowy.**

O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić pisemnie spółkę „Wodociągi Słupsk”.

**Powyższe uzgodnienie traci swą ważność po upływie dwóch lat od daty wystawienia.**

  
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.  
**KIEROWNIK**  
Działu Planowania i Rozwoju Infrastruktury  
**inż. Remigiusz Łyszyk**

.....  
pieczęć i podpis

