

MELDUNEK GOTOWOŚCI TECHNICZNEJ					
Zakład PM:			Nr POD:		PL0033188861
Nazwa płatnika:			ul. Ratuszowy 1		Nr zlec.PM.:
Ulica:			43-300 Bielsko-Biała Nr bud:		Wystawił: B.NOWAK
Kod pocztowy:			Miejscowość:		Data: 26-01-2021r
1. Warunki Przyłączenia znak (nr ZTP) ..31.00/0000061981/00001/2020/00002.korekta...z dnia 06.11.2020r.					
Zgodność wykonania obiektu z dokumentacją projektową:			TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>		
Przekazano dokumentację powykonawczą dysponentowi obiektu:			TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>		
Nazwa obiektu gazowego (miejsce odbioru gazu): SZPITAL BIELSKIE CENTRUM ONKOLOGII					
Miejscowość: Bielsko-Biała			Kod pocztowy:		
Ulica: Wyzwolenia			Nr bud: 18		
Struktura techniczna obiektu gazowego					
Rodzaj LF	Obiekt gazowy	Pomiar	Telemetria	Technologia	
Liczba LF	1	1	1	2	
Rodzaj obiektu gazowego: PRP   PP   <b>ZGRP</b>   ZGP   SRP   SP ; inny:					
Przepustowość 160		[m <sup>3</sup> /h]	Zasilanie elektroenergetyczne: TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>		
Przyłączy gazowe: nowe <input checked="" type="checkbox"/> istniejące <input type="checkbox"/>					
Własność: <b>PSG</b> Odbiorca		Ciśnienie : w/c   p/c <b>s/c</b>		Średnica przyłącza DN 90	
CZĘŚĆ A Otoczenie obiektu gazowego					
Obudowa: murowana   kontener   <b>szafka</b>			Wymiary (szer./wys./ gł) [mm]:		
Usytuowanie: wolnostojąca   na budynku   podziemna			2100/2100/700		
Ogrodzenie: betonowe   murowane   panel   przęsła   siatka   <b>brak</b>			Materiał: <b>metalowa</b> tworzywo		
Współrzędne geograf: N - ° ' " ; E - ° ' "			Fundament <b>TAK</b> NIE		
49°49'29.4"N 19°03'31.7"E CZĘŚĆ B Technologia					
Reduktor	Producent	Typ	DN wlot, [mm]	DN wylot, [mm]	
Nr fabr.		Rok prod.		Ciśnienie wylotowe, kPa.	
CZĘŚĆ C Układ pomiarowy					
Gazomierz: GT <b>GR</b>   GM		Ciśnienie robocze: w/c   p/c <b>s/c</b> n/c			
Producent: COMMON		Typ: CGR-01	Rok legalizacji/produkcji: 2020/2020		
G: 40	DN: 50	Q <sub>max</sub> : 65	Q <sub>min</sub> : 0,65	p <sub>max</sub> : 16 bar	
Stan licznika V: 8,0		Okienkowość: 6/2	Nr fabr.: 889702		
Rozstaw króćców 171		Waga imp [m3/imp] 0,1	Właściciel* PSG <b>Odbiorca</b>		
Urządzenie rejestrujące <b>przelicznik</b> rejestrator			NR SMART: BRAK		
Producent: PLUM		Typ: MacBAT V	Rok produkcji: 2020		
Stan licznika V1: 8,0		Stan licznika Vn: 315,6	Nr fabr.: 1004 137 780		
Przetwornik p (wew./zew.)		Zakres: 80-600kPa Abs	Czujnik T/przetwornik T	Zakres: -30 +70 st.C	



Nr fabr. przetw. p:		Nr fabr. przetw. T: 1004046264	
Dodatk. przetw. p wew/zewn. <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		Zakres przetw. 10kPa G Właściciel* PSG <input checked="" type="checkbox"/> Odbiorca	
Obieg gazomierza <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		Pierścień montażowy: <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Zasłepka na obiegu <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		Obieg do napełniania: <input checked="" type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
<b>CZĘŚĆ D Układ teletransmisji</b>			
MODEM	Producent MOXA	Rok prod: 2020	MAC: 354
Rodzaj transmisji: SMS <input checked="" type="checkbox"/> GPRS <input type="checkbox"/>	Typ: G3150-HSPA	Nr fabr: TBZBB1097284	Zasilanie: <input checked="" type="checkbox"/> 230V <input type="checkbox"/> BAT <input type="checkbox"/> SOLAR
Nr k. SIM   Nr tel./IP. 192.168.142.131   Nr PIN			
<b>WYKAZ PLOMB NA UKŁADZIE POMIAROWYM</b>			
Gazomierz	włot: 002795 wylot:	Wej. imp. przel./rejestr.	psgzabs 01788
Przelicznik / rejestrator	002793	<del>Przetwornik ciśnienia</del>	
Obieg gazomierza	002794	Zawór trójdrogowy	psgzabs 01790
<del>Przetwornik / czujnik temp</del>	psgzabs 01785	Wyjście imp. LF gazomierza	002792

Uwagi zespołu sprawdzającego:	
1. Do części gazociągowej :	Konwerter transmisyjno-sygnalizacyjny INTS-3 nr fabr. 1004124219
2. Do części pomiarowej :	Brak transmisji danych - po stronie Wykonawcy zadania Cały zakres rzeczowy do odkupu
Objekt posiada gotowość techniczną i jest przygotowany do uruchomienia paliwa gazowego	
W części gazociągowej: TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>	W części pomiarowej: TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK WARUNKOWO <input checked="" type="checkbox"/>
Przed uruchomieniem dostawy odbiorca ma obowiązek przedstawić PSG oświadczenie o gotowości swoich urządzeń do przyjęcia paliwa gazowego. Uruchomienie dostawy następuje na zlecenie sprzedawcy paliwa gazowego po zawarciu umowy sprzedaży lub kompleksowej.	

\* niepotrzebne skreślić

Podpis przedstawiciela służb  
pomiarowych PSG

**Bernard Nowak**  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Bernard Nowak  
Data: 2021.01.26  
11:39:09 +01'00'

Podpis i pieczęć  
Dysponenta obiektu gazowego

**Mistrz  
Sieci i Instalacji Gazowych**

**Witold Młac**

Podpis i pieczęć przedstawiciela Odbiorcy gazu

ds. Eksploatacji i Administracji  
Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego  
im. Jana Pana w Bielsku-Białej

mgr inż. Andrzej Wiórkowski

Adres e-mail: [awiorowski@onkologia.bielsko.pl](mailto:awiorowski@onkologia.bielsko.pl)

Tel. kontakt: 508 063 823

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: [ido@psgaz.pl](mailto:ido@psgaz.pl). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: obsługi skarg, reklamacji, odczytu i wymiany urządzeń pomiarowych, obsługi zgłoszeń oraz rozliczeń usługi za dostawę paliwa gazowego lub działań podejmowanych na Pani/Pana ządanie i będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zaprzestania poboru paliwa gazowego. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione kancelariom prawnym, dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom obsługującym Administratora. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji czynności wyżej opisanych.