



LEGENDA OZNACZEŃ ELEKTRYCZNYCH:

	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED TYPU PŁATON Z MIKROFALOWYM CZUJNIKIEM RUCHU MOC MAX 30 W, TEMP. BARWOWA 4000 K		GŁÓWNA/MIEJSCOWA SZYNA WYRÓWNAWCZA
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED TYPU PŁATON MOC MAX. 30 W, TEMP. BARWOWA 4000 K		ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA JEDNOBIEGUNOWY, ŚWIECZNIKOWY, SCHODOWY, DZWONKOWY
	WYPUST OŚWIETLENIOWY 230 V		TABLICA MIESZKANIOWA TELETECHNICZNA
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNEGO-EWAKUACYJNA LED, ROZSYŁ. KORYTARZOWY CZAS AUTONOMI MIN. 1h Z FUNK. AUTOTESTU, MOC W TRYBIE AWARYJNYM 1W		KAMERA WEWNĘTRZNA, ZEWNĘTRZNA
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNEGO-EWAKUACYJNA LED, ROZSYŁ. ANTYPANICZNY CZAS AUTONOMI MIN. 1h Z FUNK. AUTOTESTU, MOC W TRYBIE AWARYJNYM 1W		GNIAZDO TV, IT
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNEGO-KIERUNKOWA LED, CZAS AUTONOMI MIN. 1h Z FUNK. AUTOTESTU, MOC W TRYBIE AWARYJNYM 1,2W		PRZECIHPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNEGO-EWAKUACYJNA LED, ROZSYŁ. SYMETRYCZNY CZAS AUTONOMI MIN. 1h Z FUNK. AUTOTESTU, MOC W TRYBIE AWARYJNYM 3W		
	DZWONEK 230 VAC		
	GNIAZDO 230 VAC		
	TABLICA MIESZKANIOWA/ADMINISTRACYJNA/DZWIGU/OŚWIETLENIOWA		

RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ - POZIOM 3

	Obekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	Projektant w branży elektrycznej: mgr inż. Tomasz DĄBROWSKI ŁÓD/4535/PBE/21	Podpis:	Tytuł rysunku: INSTALACJA GNIAZD I SIŁY-POZIOM 3
Investor: Bełchatowski TBS Sp. z o. o. 97-400 Bełchatów, ul. Fabryczna 1/1HA	Adres budowy: Bełchatów, ul. Czapliniecka dz. nr 733/8, 733/9, 733/10, 734 obr. 9	Sprawdzający w branży elektrycznej: mgr inż. Andrzej PRZYBYŁ 162/02/WŁ	Podpis:	Skala: 1/100
			Brzoza: ELEKTRYCZNA	Data: 20.08.2022
				Nr rys.: E.13