Rura giętka 75 mm2
L=9m

Rura giętka 75 mm2
L=3m

Rura giętka 75 mm2
L=12m

Rura sztywna 75 mm2
L=10m

Rura sztywna 75 mm2
L=8m

Rura sztywna 75 mm2
L=7m

Rura giętka 75 mm2
L=2m

Rura giętka 75 mm2
L=2m

Linia kablowa YAKY 5x25mm2
zaczniikowa B linia zasilająca
do budynku mieszkalnego

Istn. stanowisko słupowe
do wymiany na nowe wraz ze zmianą
lokalizacji

Istn. kabel oświetleniowy na odc. A–B
odkopać i wprowadzić do słupa
lokalizacji

istniejący budynek do rozbiórki – wg odrębnego opracowania

zasięg drogi pożarowej

zasięg drogi pożarowej

zasięg drogi pożarowej

plac manewrowy dla pojazdów przeciwpożarowych

w bud.

m1

m2

m4

Projektowane oświetlenie:
Oprawy parkowe LED 24 W
Słupy aluminiowe anodowane h=4 m

| | | |
|---|---|---|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA LEKON | TYTUŁ RYSUNKU: OŚWIETLENIE TERENU-PZT | NUMER RYSUNKU: E.28 |
| | OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY | |
| INWESTOR: Bełchatowskie TBS Sp. z o.o. siedziba: 97-400 Bełchatów, ul. Fabryczna 11/11A | | SKALA RYSUNKU: 1:500 |
| ADRES OBIEKTU: BEŁCHATÓW, ul. Czapliniecka dz. nr ewid. 733/8, 733/9, 733/10, 734 obręb 09 | | DATA: 08.2022 r. |
| AUTOR W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: mgr inż. Tomasz DĄBROWSKI Upr. w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych: LOD/4535/PBE/21 | PODPIS: | |
| SPRAWDZAJĄCY W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ: mgr inż. Andrzej PRZYBYŁ Upr. w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych: 162/02/WŁ | PODPIS: | |