

LEGENDA OZNACZEŃ ELEKTRYCZNYCH:

- OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED TYPU PLAFON Z MIKROFALOWYM CZUJNIKIEM RUCHU MOC MAX 30 W, TEMP. BARWOWA 4000 K
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED TYPU PLAFON MOC MAX. 30 W, TEMP. BARWOWA 4000 K
- WYPUST OŚWIETLENIOWY 230 V
- AW1 OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNEGO–EWAKUACYJNA LED, ROZSYŁ KORYTARZOWY CZAS AUTONOMII MIN. 1h Z FUNK. AUTOTESTU, MOC W TRYBIE AWARYJNYM 1W
- AW2 OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNEGO–EWAKUACYJNA LED, ROZSYŁ ANTYPANICZNY CZAS AUTONOMII MIN. 1h Z FUNK. AUTOTESTU, MOC W TRYBIE AWARYJNYM 1W
- EW1 OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNEGO–KIERUNKOWA LED, CZAS AUTONOMII MIN. 1h Z FUNK. AUTOTESTU, MOC W TRYBIE AWARYJNYM 1,2W
- AWZ OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNEGO–EWAKUACYJNA LED, ROZSYŁ SYMETRYCZNY CZAS AUTONOMII MIN. 1h Z FUNK. AUTOTESTU, MOC W TRYBIE AWARYJNYM 3W
- DZWONEK 230 VAC
- GNIAZDO 230 VAC
- T... TABLICA MIESZKANIOWA/ADMINISTRACYJNA/DZWIĘKU/OŚWIETLENIOWA

- GSU/MSU GŁÓWNA/MIEJSCOWA SZYNA WYRÓWNAWCZA
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA JEDNOBIEGUNOWY, ŚWIECZNIKOWY, SCHODOWY, DZWONKOWY
- TT TABLICA MIESZKANIOWA TELETECHNICZNA
- KAMERA WEWNĘTRZNA, ZEWNĘTRZNA
- GNIAZDO TV, IT
- PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ - POZIOM 2

PRACOWNIA PROJEKTOWA LEKON	Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	Projektant w branży elektrycznej: mgr inż. Tomasz DĄBROWSKI LOD/4535/PBE/21	Podpis:	Tytuł rysunku: INSTALACJA OŚWIETLENIA–POZIOM 2			
Inwestor: Bełchatowskie TBS Sp. z o. o. 97-400 Bełchatów, ul. Fabryczna 1/1HA	Adres budowy: Bełchatów, ul. Czaplinieckа dz. nr 733/8, 733/9, 733/10, 734 obr. 9	Sprawdzający w branży elektrycznej: mgr inż. Andrzej PRZYBYŁ 162/02/Wł.	Podpis:	Skala: 1/100	Branża: ELEKTRYCZNA	Data: 20.08.2022	Nr rys.: E.7