


LEGENDA OZNACZEŃ ELEKTRYCZNYCH:	
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED TYPU PŁAFON Z MIKROFALOWYM CZUJNIKIEM RUCHU MOC MAX 30 W, TEMP. BARWOWA 4000 K
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED TYPU PŁAFON MOC MAX. 30 W, TEMP. BARWOWA 4000 K
	WYPUST OŚWIETLENIOWY 230 V
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNEGO-EWAKUACYJNA LED, ROZSYŁ. KORYTARZOWY CZAS AUTONOMI MIN. 1h Z FUNK. AUTOTESTU, MOC W TRYBIE AWARYJNYM 1W
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNEGO-EWAKUACYJNA LED, ROZSYŁ. ANTYPANICZNY CZAS AUTONOMI MIN. 1h Z FUNK. AUTOTESTU, MOC W TRYBIE AWARYJNYM 1W
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNEGO-KIERUNKOWA LED, CZAS AUTONOMI MIN. 1h Z FUNK. AUTOTESTU, MOC W TRYBIE AWARYJNYM 1,2W
	OPRAWA OŚWIETLENIOWA AWARYJNEGO-EWAKUACYJNA LED, ROZSYŁ. SYMETRYCZNY CZAS AUTONOMI MIN. 1h Z FUNK. AUTOTESTU, MOC W TRYBIE AWARYJNYM 3W
	DZWONEK 230 VAC
	GŁOWNY 230 VAC
	TABLICA MIESZKANOWA/ADMINISTRACYJNA/DZWIĘKU/OŚWIETLENIOWA
	GŁÓWNA/MIEJSCOWA SZYNA WYRÓWNAWCZA
	ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA JEDNOBIEGUNOWY, ŚWIECZNIKOWY, SCHODOWY, DZWONKOWY
	TABLICA MIESZKANOWA TELETECHNICZNA
	KAMERA WEWNĘTRZNA, ZEWNĘTRZNA
	GŁAZDO TV, IT
	PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU



RZUT STRYCHU

 PRACOWNIA PROJEKTOWA LEKON	Objekt:	Projektant w branży elektrycznej: mgr inż. Tomasz DĄBROWSKI LOD/4535/PBE/21	Podpis:	Tytuł rysunku: INSTALACJA OŚWIETLENIA-STRYCH			
	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY						
	Adres budowy:	Sprawdzający w branży elektrycznej: mgr inż. Andrzej PRZYBYŁ 162/02/WŁ	Podpis:	Skala:	Brano:	Data:	Nr rys.:
Inwestor: Bełchatowskie TBS Sp. z o. o. 97-400 Bełchatów, ul. Fabryczna 1/1HA	Bełchatów, ul. Czapliniecka dz. nr 733/8, 733/9, 733/10, 734 obr. 9			1/100	ELEKTRYCZNA	20.08.2022	E.10