


- UWAGI:
- Rurociąg wody prowadzić z minimalnym spadkiem 0,3%, rzeczywisty spadek dostosować do warunków zastanych na budowie oraz ukształtowania terenu,,
 - Włączenie do istniejącego przewodu wykonąć za pomocą uniwersalnej opaski do nawiercania na rurę PE dn 90 gwint 2", następnie zamontować kombinacyjną zasuwę do nawiercania pod ciśnieniem wyposażoną w obudowę teleskopową oraz skrzynkę uliczną żeliwną oraz złączkę Ø63,
 - Pod rurociągiem wykonąć podsypkę min. 15cm, nad rurociągiem obsypkę o grubości min. 20cm,
 - Istniejącą infrastrukturę zaznaczono orientacyjnie, rzędne poszczególnych sieci należy sprawdzić wykonując wykopy kontrolne.

INWESTYCJA: ZMIANA, POZWOLENIA NA BUDOWĘ, NR. 48/2018, ZNAK ASN.6740.1006.2017.AK9, Z DNIA. 18 STYCZNIA 2018, DOT. BUDOWY OBIEKTU BUDOWNIANEGO W POSTACI ZADASZENIA SEZONOWEGO LODOWISKA I KORTU TENISOWEGO, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BOISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BOISKA W BUDYNKU SZATNIOWO-ADMINISTRACYJNYM NA POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 19 NA DZIAŁCE NR 424/193 W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ZADASZENIA SEZONOWEGO LODOWISKA / TYMCZASOWEGO I KORTU TENISOWEGO			
ADRES: DZ. NR. 424/193 OBRĘB: NR 0001 CHRZANÓW JEDN. EWID. 120303_4 CHRZANÓW - MIASTO			
INWESTOR: POWIAT CHRZANOWSKI - STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE UL. PARTYZANTÓW 2 32-500 CHRZANÓW			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Joanna Żemlek nr uprawnień: MAP/0554/PWOS/12 w specjalności sanitarnej		PODPIS:	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Joanna Żemlek nr uprawnień: MAP/253/PWOS/11 w specjalności sanitarnej		PODPIS:	
WSPÓŁPRACA:		PODPIS:	
TEMAT RYSUNKU PROFIL INSTALACJI HYDRANTOWEJ			
DATA 02-2021	BRANŻA S	SKALA 1:100	NR RYS. S-02
			NR STR.



Sp. z o.o.
LW UNIPROJEKT

LW UNIPROJEKT Sp. z o.o.
32-540 Trzebinia, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 71
NIP: 6282265214 - REGON: 363004382 - KRS: 0000593481