

I N F O R M A C J A
o skierowanym zapytaniu do SWZ
i odpowiedź Zamawiającego na przedmiotowe zapytanie

Dotyczy: **Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**
Numer sprawy: **RPWiK.271.1.2023**
Nazwa zadania: **Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na trasie Stanowo -
Kuksy - Morany, gmina Dzierzgoń**

1. Niniejszym Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu, w dniu 29.08.2023r., t.j. w terminie o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy PZP - wpłynęło zapytanie od Wykonawcy, do treści zapisów zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
2. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w/w ustawy, Zamawiający przedstawia treść zapytania wraz z odpowiedzią na to zapytanie:

Pytanie: W przedmiarze ujęta jest 1 studnia z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym, natomiast na profilu wrysowane są 3 takie studnie z zaworami. Proszę o informację, ile studni z zaworami należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź: W wycenie należy uwzględnić 3 studnie z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym, tj. ilość zgodną z projektem.

3. Działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający stwierdza, że powyższe wyjaśnienie do treści SWZ, nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach Wykonawców i w związku z tym **pozostawia bez zmian** dotychczas ustalony **termin składania ofert** tj. do dnia **04 września 2023r.**, do godz. **10.00**.

Aleksander Ratajczak
Prezes Zarządu RPWiK Sp. z o.o.
Kierownik Zamawiającego