


<p><b>DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH</b> <b>UNIwersytetu Jagiellońskiego</b> ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków tel. +48 12-663-39-03 e-mail: <a href="mailto:bjp@uj.edu.pl">bjp@uj.edu.pl</a> <a href="http://www.uj.edu.pl">www.uj.edu.pl</a> ; <a href="http://www.przetargi.uj.edu.pl">www.przetargi.uj.edu.pl</a></p>	
---	---

Kraków, dnia 16 października 2024 r.

## Do wszystkich Wykonawców

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), którego przedmiotem jest Wykonawcy w zakresie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń układu chłodu (drycoolery) wraz z automatyką w budynku Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 – postępowanie powtórzone II, numer postępowania 80.272.279.2024.*

## PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść modyfikacji, pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

### **Pytanie nr 1:**

Dzień dobry,

Poniżej pytania dot. automatyki w przetargu:

- czy osprzęt elektryczny zostaje stary?
- jaki jest system nadrzędny i w jakiej wersji programowej jest?
- jaka jest wizualizacja i w jakiej wersji?
- kto obsługuje wizualizacje i oprogramowanie na sterownikach?
- prace związane z projektem są realizowane jako odrębna płatność i nie jest związana z kosztami zawartymi w umowie utrzymania obiektu?
- czy elewacja też ma zostać podmieniona?

### **Odpowiedź nr 1:**

Dotyczy pytania: czy osprzęt elektryczny zostaje stary?

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia (załącznik A do SWZ) wymienić należy istniejące sterowniki węzła chłodu (TAC Xenta) w zakresie szaf automatyki SCHG1, SCHG2 oraz węzła wody lodowej SMWL.

Dotyczy pytania: jaki jest system nadrzędny i w jakiej wersji programowej jest?

Zamawiający informuje, że systemem nadrzędnym jest oprogramowanie iFIX Scada ver 5.5

Dotyczy pytania: jaka jest wizualizacja i w jakiej wersji?

Zamawiający informuje, że wizualizacją jest oprogramowanie iFIX Scada ver 5.5

Dotyczy pytania: kto obsługuje wizualizacje i oprogramowanie na sterownikach?

Zamawiający informuje, że obsługa zdarzeń odbywa się przez centralny BMS, programowanie oraz zmiany wizualizacji przez firmy zewnętrzne.

Dotyczy pytania: prace związane z projektem są realizowane jako odrębna płatność i nie jest związana z kosztami zawartymi w umowie utrzymania obiektu?

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia zamówienie nie dotyczy utrzymania obiektu.

Dotyczy pytania: czy elewacja też ma zostać podmieniona?

Zamawiający informuje, że zakres wymian jest opisany szczegółowo w załączniku A do SWZ w dokumencie opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymiany sterowników oraz automatyki.

**Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ i jej modyfikacja stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie.**

**Nowy termin składania ofert to: 23 października 2024 r. do godziny 10:00**

**Nowy termin otwarcia ofert to: 23 października 2024 r. o godzinie 10:10**

**Nowy termin związania ofertą to: 21 listopada 2024 r. (włącznie).**

Z poważaniem,

*Mateusz Zieliński*