



Solec Kujawski, 2 marca 2023 r.

WIPP.BZPiFZ.271.6.2023

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowanie o udzielenie zamówienia na Przebudowa odcinka ulicy Kujawskiej (droga gminna nr 051038C) o dług. 447,0 m w Solcu Kujawskim ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.02.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00107176/01.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U 2022 poz. 1710 ze zm.), Zamawiający w postępowaniu na Przebudowę odcinka ulicy Kujawskiej (droga gminna nr 051038C) o dług. 447,0 m w Solcu Kujawskim, wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:

1. **Pytanie:** Wykonawca zwraca się z pytaniem czy możliwa jest zmiana średnicy studni tworzywowych z DN1200 na DN1000, ze względu na utrudnioną dostępność.

**Odpowiedź:**

*Dla zadania objętego postępowaniem opracowany został projekt branży sanitarnej, w którym projektant dobrał wielkości studni w oparciu o przyjęte założenia i obliczenia projektowe. Zamawiający nie widzi możliwości dokonywania zmian średnicy studni sanitarnych na etapie postępowania przetargowego.*

**Zamawiający przedstawia uzupełnienie i wyjaśnienie do PT**

W zakresie robót budowy kanalizacji sanitarnej

Zamawiający wymaga uwzględnienia w ofercie wykonanie dodatkowych elementów sieci kanalizacji sanitarnej, nie uwzględnionych w projekcie budowlanym, tj.

1. Każda budowana studnia kanalizacyjna powinna posiadać dwa wyprowadzenia o średnicy fi 160 mm na obie strony ulicy, poprowadzone do granicy działki drogowej. Wyprowadzenia mają pozwolić na późniejsze podłączenie do kanalizacji sanitarnej posesji zlokalizowanych wzdłuż ul. Kujawskiej, po wykonanej przebudowie ulicy.
2. Na odcinku między studniami S-35 a S-36 zabudować dodatkową studnię S-35' (analogiczną do studni S-35) dla umożliwienia podłączenia działek o nr ew. 1038/8, 1038/9 po stronie zachodniej i o nr ew. 1146/6 po stronie wschodniej ul. Kujawskiej.

W zakresie robót drogowych

Zamawiający wymaga uwzględnienia w wycenie ofertowej konieczności wykonania dodatkowych zjazdów, niewidocznych w projekcie budowlanym, tj.

1. Zjazdy na działki o nr ew. 1043/3, 1042/13, 1038/8, 1280/9, 1280/23, 1280/22.

**#SZCZEPIMYSIE**

Tel. 52/387-80-30, 52/387-12-29, 509 384 565

ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski; tel./fax. 52 387 - 01- 04/ 52 387 - 12 - 53,

e-mail: solec@soleckujawski.pl, www.soleckujawski.pl

NIP: 5542892492, Regon: 092350702;

Konto:Bank PEKAO SA, I/O Solec Kujawski, 23 1240 3507 1111 0000 3057 6535



**URZĄD MIEJSKI  
w Solcu Kujawskim**

2. **Pytanie:** Wykonawca zwraca się z prośbą o dołączenie warunków technicznych na wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Parku Przemysłowego etap II w Solcu Kujawskim wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Solcu Kujawskim z dnia 19.08.2009.

**Odpowiedź:** Zamawiający załącza skan warunków wydanych przez ZGK sp. z o.o.

**z up. BURMISTRZA**  
*mgr inż. Iwona Konopa*  
*Iwona Konopa*  
*Dyrektor Wydziału Inwestycji  
i Planowania Przestrzennego*

**#SZCZEPIMYSIE**

**Tel. 52/387-80-30, 52/387-12-29, 509 384 565**

ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski; tel./fax. 52 387 - 01- 04/ 52 387 - 12 – 53,

e-mail: solec@soleckujawski.pl, www.soleckujawski.pl

NIP: 5542892492, Regon: 092350702;

Konto:Bank PEKAO SA, I/O Solec Kujawski, 23 1240 3507 1111 0000 3057 6535